


# ELEWACJA POŁUDNIOWA

KIERUNEK WIDOKU



POKRYCIE DACHOWE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM  
PO REMONCIE- NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

OKNA DO WYMIANY  
3 szt., 48x45cm

SCHEMAT NAPRAWY PEKNIĘĆ ŚCIANY  
METODĄ KLAMROWANIA ZA POMOCĄ  
PRĘTÓW STALOWYCH GWINTOWANYCH  
długość prętów po min. 50 cm z każdej str.  
peknięcia,  
z każdej str. zakończone hakami po 10 cm.

ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE WSZYSTKICH  
SPEKAŃ NA ELEWACJI, PO USUNIĘCIU  
OSPOJONYCH I SPEKANYCH TYNKÓW  
NALEŻY SPRAWDZIĆ NOŚNOŚĆ PODŁOŻA,  
W PRZYPADKU ZNACZNYCH USZKODZEŃ  
KONSTRUKCJI MUROWANEJ WYKONAĆ PROJEKT  
WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI MUROWANEJ W  
ODP. SYSTEMIE.

BALUSTRADA DO  
WYMIANY

TARAS DO RENOWACJI:  
SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI,  
W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANA LUŻNYCH CEGIEŁ,  
UZUPEŁNIENIE SPOIN; ŚCIANY TARASU NALEŻY  
POKRYĆ NOWYMI TYNKAMI, ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ  
SZLAMOWĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ.  
WYMIANA POKRYCIA NA NAWIERZCHNIĘ WYKONANĄ Z  
"KAMIENNEGO DYWANU"



ORRYNOWANIE  
WYMIENIONE PODCZAS  
REMONTU DACHU, STAN I  
SZCZELNOŚĆ DO  
ZWERYFIKOWANIA

SCHEMAT NAPRAWY PEKNIĘĆ ŚCIANY  
METODĄ KLAMROWANIA ZA POMOCĄ  
PRĘTÓW STALOWYCH GWINTOWANYCH  
długość prętów po min. 50 cm z każdej str.  
peknięcia,  
z każdej str. zakończone hakami po 10 cm.

ISTNIEJĄCE, USZKODZONE  
TYNKI DO SKUCIA, ELEWACJA  
DO OCZYSZCZENIA,  
DEZYNFEKCJI.

OBIEKT BLASZANY  
PRZEZNACZONY DO  
ROZBIÓRKI

UWAGA:  
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW  
OTWORÓW NA BUDOWIE ORAZ SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ  
ZESTAWIENIA Z RZECZYWISTYM ZAPOTRZEBOWANIEM  
POWYKONAWCZYM.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZEWIDZIANE DO DOCIEPLENIA  
STYROPIAN EPS  $\lambda=0,032$  [W/(m·K)]; GR.16,00cm

ELEWACJA PRZEWIDZIANA DO RENOWACJI

## LEGENDA:

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/  
WYBURZENIA/ WYMIANY
- SCHEMAT NAPRAWY PEKNIĘĆ  
ŚCIANY  
METODĄ KLAMROWANIA ZA  
POMOCĄ PRĘTÓW STALOWYCH  
GWINTOWANYCH

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
WK PROJEKT



NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

**REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN  
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU  
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.  
OBREB EWID. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,  
JEDN. EWID. 086101\_1 GORZÓW WLKP.  
DZIAŁKA NR EWID. 2476

INWESTOR:

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**  
ul. Wełniany Rynek 3  
66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA:

**ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska  
upr. bud. w specj. arch.  
do projekt. bez ograniczeń  
nr 123/LUOKK/2019, LU-0221

FAZA PROJEKTU:

**INWENTARYZACJA**

NAZWA RYSUNKU:

**ELEWACJA POŁUDNIOWA**

DATA: \_\_\_\_\_ SKALA: \_\_\_\_\_ NR RYS.: \_\_\_\_\_

07.09.2023 1:75 A/05