



**POLITECHNIKA WARSZAWSKA**  
**WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY**

Montaż instalacji PV na dachu oraz remont pokrycia dachowego  
Gmachu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej,  
00-661 Warszawa, ul. Koszykowa 75.



**Nr sprawy WE.ZP.261.12.2023**

Warszawa 16.06.2023

Znak pisma: WE.ZP.261.12.2023/2

**Informacja o pytaniu do SWZ**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1  
**Nr postępowania:** WE.ZP.261.12.2023  
**Nazwa postępowania:** Montaż instalacji PV na dachu oraz remont pokrycia dachowego Gmachu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, ul. Koszykowa 75.  
**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Proszę o doprecyzowanie w projekcie określone jest że konstrukcja jest klejona do powierzchni dachu, w przedmiarze dostarczenie konstrukcji balastowej czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko konstrukcji balastowej w celu łatwiejszej dalszej eksploatacji dachu?

**Odpowiedź na pytanie:** Zamawiający dopuszcza tylko konstrukcję klejoną.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę 1x falownik 25 kw, na inne rozwiązanie spełniające wymagania np. 3x 20 + falownik solplanet + wspomniany wariant z 2x falownik.

**Odpowiedź na pytanie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę 1x falownik 25 kw, Na inny spełniający wymagania lub 2 mniejsze dostosowane do 4 stringów?

**Odpowiedź na pytanie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Felnomocnik Dziekana  
Wydziału Elektrycznego  
ds. zamówień publicznych  
dr inż. Jacek Korytkowski