



Kraków, dn. 03.08.2022 r.

L.dz.DZP-291-3269-589/2022

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Wykonanie robót remontowo – budowlanych w wybranych pomieszczeniach budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**”, nr zamówienia: **DZP-291-3269/2022**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 1 sierpnia 2022 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

„Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnosząca się do czasu pogłosy. Dla sal lekcyjnych szkół wyższych czas pogłosu w zależności od kubatury wynosi:

- $T \leq 0,6$ s dla pomieszczeń o kubaturze do 250 m³.
- $T \leq 0,8$ s dla pomieszczeń o kubaturze od 250 m³ do 500 m³.
- $T \leq 1$ s dla pomieszczeń o kubaturze 500 m³ < V ≤ 2 000 m³.

Podobnie jest dla powierzchni biurowych.

Czy w związku z obowiązującą normą zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymogu montażu materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum $aw=1$ przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m²? (przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper).

Warto wspomnieć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów co sprawi, że należy przyjąć pokrycie sufitu materiałem dźwiękochłonnym na poziomie minimum 80%.”

Odpowiedź zamawiającego:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych prac związanych z wygłuszeniem pomieszczeń.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

KANCLERZ
mgr Tomasz Szanser