



24	Podkładka sprężysta Z 16,5 Fe/Zn9	4 szt.	PN-77/M-82008	stal	-
23	Nakrętka sześciokątna M16	16 szt.	PN-EN ISO 4033	C35E	-
22	Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M16x100	4 szt.	PN-EN 1515-1	C45E	-
21	Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M16x80	4 szt.	PN-EN 1515-1	C45E	-
20	Uszczelka płaska DN65 PN16 typ IBC gr. 3 mm	2 szt.	PN-EN 1514-1	Grafir ekspand. z wkładką	-
19	Kołnierz stalowy DN65 PN16 typ-11 pow. uszczel. B1	2 szt.	PN-EN 1092-1	P285QH	-
18	Kolano DN65 PN16; 90-st. 76,1x4,0 szereg 2	1 szt.	DIN 2605-2	-	-
17	Zawór odcinający klapowy MAG-3 DN 65	1 szt.	-	-	-
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Nr normy / producent	Gatunek materiału	Uwagi

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
Temat:	"BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU WRAZ Z DOZIEMNĄ INSTALACJĄ GAZU W BUDOWLI SPORTOWEJ (HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: " MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE"		
Inwestor:	GMINA MIASTO KROŚNO ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno	2019	
Adres:	Polanka, dz. nr ewid. 495 Obrę ewidencyjny: POLANKA Jednostaka ewidencyjna: MIASTO KROŚNO	SKALA	
Temat rysunku:	ZABUDOWA ZAWORU MAG DN65		-----
Branża:	sanitarna	Podpis:	NR RYS.
Projektant :	mgr inż. Jan Skrzyszowski specjalność sanitarna (upr nr S110/01)		4S