ROZDZIELNICA "TM7.1" 400/230V TN-S



ZG1	ZG2	ZG3	REZ	REZ
1 SZT.	1 SZT.	1 SZT.		
ZESTAW GNIAZD	ZESTAW GNIAZD	ZESTAW GNIAZD	REZERWA	REZERWA
N2XH-J 5 x 6 mm²	N2XH-J 5 x 6 mm²	N2XH-J 5 x 6 mm²		

NB1	G1	G2	NAG1	NAG2	REZ
1 SZT.	5 SZT.	4 SZT.	3 SZT.	3 SZT.	
GNIAZDO NAPĘDU BRAMY	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	ZASILANIE NAGRZEWNIC STROPA 1	ZASILANIE NAGRZEWNIC STROPA 2	REZERWA
N2XH-J 5 x 2,5 mm²	N2XH-J 3 x 2,5 mm²	N2XH-J 3 x 2,5 mm²	N2XH-J 3 x 2,5 mm²	N2XH-J 3 x 2,5 mm²	

SMT	SNAG	PDGH	REZ	REZ	REZ
0,1 kW	0,2 kW	0,5 kW			
ZASILANIE SZAFY MONITORINGU TEMPERATURY	ZASILANIE STEROWNIKÓW NAGRZEWNIC	ZASILANIE PODGRZEWANIA RUR HYDRANTÓW	REZERWA	REZERWA	REZERWA
N2XH-J 3 x 1,5 mm²	N2XH-J 3 x 1,5 mm²	N2XH-J 3 x 2,5 mm²			

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

WSZYSTKIE POLA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć
20-151 Lublin
ul. Śliczyka 32 lok.7
tel:605-609-773
e'mail:jtenergy@op.pl
NIP: 946-136-12-05
REGON: 430570280

nr rys. **E-05**

Temat:	**Modernizacja magazynu M7 - instalacja elektryczna**
Inwestor:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Temat rys.	SCHEMAT ROZDZIELNICY TM7.1
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Opracował:	mgr inż. Andrzej Łukaszuk
Sprawdził:	inż. Krzysztof Kędzierski upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Data opr.: 04.2023 r	Faza: Projekt Wykonawczy | Skala: ND