



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Kraków 13.09.2022r.

14/SKARPA/2022

Odpowiedzi na zapytania złożone do postępowania na:

„Budowę umocnienia-zabezpieczenia skarpy wraz z budową muru oporowego i ściany oporowej na dz. 724/44, 724/46 i 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego”

Pytanie 1.

Czy mury oznaczone na rysunku nr 7 jako mur M03 i M04 wchodzą w zakres tego postępowania?

ODPOWIEŹ: Nie wchodzą w zakres opracowania - są w trakcie realizacji budowy obiektu PSP. Można dokonać wizji lokalnej na miejscu.

Pytanie 2.

Czy przewidziane zostało dodatkowe zbrojenie oraz beton na mury M03 i M04? Brak szczegółowych rysunków.

ODPOWIEDŹ: Jak wyżej (Nie wchodzą w zakres opracowania).

Pytanie 3.

Czy w zakresie aktualnego postępowania należy przewidzieć umocnienie skarpy płytami ażurowymi? Dotyczy zakresu na skarpie pomiędzy murem oporowym dolnym a murem oporowym górnym. Brak pozycji w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ: Tak należy przewidzieć umocnienie skarpy płytami ażurowymi.

Pozycje dotyczące umocnienia skarpy płytami ażurowymi znajdują się w przedmiarze "Projekt muru oporowego dla parkingu, drogi, dojazdu, dojścia do budynku, konstrukcji drogi i parkingu przy murze oporowym wraz z odwodnieniem - zakres objęty nadzorem autorskim nr 907.12/1-D" - Element nr 2.3 - Projektowane umocnienie skarpy płytami ażurowymi.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Marek Maślerz

strona internetowa - platforma zakupowa

Konto bankowe: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001, NIP 675-11-98-968

MAŁOPOLSKA