

Płużnica, dnia 21 listopada 2023 r.

Gmina Płużnica
Płużnica 60
87-214 Płużnica

Nr postępowania: **GPI.271.25.2023**

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. na ROBOTY BUDOWLANE pn.

„Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do 1+810”

Działając na mocy art. 284 ust. 1, 2 p.z.p., Gmina Płużnica jako Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 1)

Wykonawca wnosi po informację, czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa wapiennego do wykonania poboczy utwardzonych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania poboczy utwardzonych.

Pytanie 2)

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w zakresie robót jest tylko oczyszczenie przepusty czy wykonanie nowych, do których nawiązuje SST?

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje oczyszczenie dwóch przepustów o łącznej długości 16 mb.

Pytanie 3)

Wykonawca wnosi o weryfikację ilości dla pozycji 13 i 14 przedmiaru robót, wg projektu do wykonania jest 271,66 m³ wykopów, wywóz urobku jest wartością zawyżoną do wykonanych m³.

Odpowiedź:

W poz. 13 i 14 przedmiaru robót ilości podano w tonach. Właściwa ilość do wyceny i realizacji robót to 543,32 t.

Pytanie 4)

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikację, lokalizację oraz ilość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 5)

Na rysunkach PZT widoczne jest umocnienie skarp przepustów płytami ażurowymi, które nie są ujęte w przedmiarze. Czy Zamawiający wymaga wykonania ww. zakresu?

Odpowiedź:

Umocnienie skarp przepustów ujęte jest w przedmiarze robót w poz. 34.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 p.z.p., Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **24 listopada 2023 r. godz. 09:30**, natomiast otwarcie ofert nastąpi 24 listopada 2023 r. godz. 10:00

.....
Z UP. WÓJTA GMINY
Magdalena Szczepanik
Sekretarz Gminy