

WI.271.7.2022

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim”

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j), Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie **terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą**

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

„W obecnej sytuacji istniejące studnie kanalizacji deszczowej będą wchodziły w pas ścieżki rowerowej. Prosimy o zmianę Zapisów SWZ i dodanie do pozycji przedmiaru przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, gdyż te prace nie są ujęte w dokumentacji ani w przedmiarze.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w wyniku przebudowy drogi w 11 lokalizacjach zachodzi konieczność przebudowy elementów odwodnienia pasa drogowego. Należy przewidzieć demontaż istniejących studzienek ściekowych betonowych oraz montaż nowych elementów odwodnienia w nowej lokalizacji. W miejscach gdzie ze względu na istniejącą infrastrukturę niemożliwe jest wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kratkami żeliwnymi na ruch ciężki klasy D400 należy zastosować zamiennie odcinki odwodnienia krawężnikowego z betonu polimerowego na bazie żywicy poliestrowej z wypełnieniami mineralnymi i dodatkami klasy D400. Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ o dodatkowe rysunki nr 8, 9, 10.

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o dodatkowe rysunki obejmujące roboty budowlane w zakresie przebudowy elementów odwodnienia. Uzupełnione rysunki wraz z całą dokumentacją projektową stanowią opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego dokumentacją projektową wraz z uzupełnionymi rysunkami. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany wskazać zakres robót ująć i wycenić w ramach ceny ofertowej.

Zamawiający wyjaśnia, iż załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy wyceny. W związku z uzupełnieniem

rysunków, nie będzie on aktualizowany. Wykonawca jest zobowiązany wycenić wskazany zakres robót w ramach kosztów ogólnych wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2.

„Prosimy o zmianę zapisów dokumentacji i SWZ dotyczącą konstrukcji nawierzchni na ścieżce rowerowej z obecnej konstrukcją AC 11S grubości 5 cm na AC 16 W grubości 3 cm oraz AC 11S grubości 3 cm. Proponowana nawierzchnia w sposób znaczący polepszy parametry ścieżki rowerowej.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia obecną konstrukcję ścieżki rowerowej.

Pytanie 3.

„Zmiana szerokości jezdni nawierzchni z 8 m na 6 m spowoduje przesunięcia osi jezdni o 1 m w kierunku zachodnim, przez co nie będą zachowane 2% spadki poprzeczne w związku z czym frezowanie nawierzchni bitumicznej na jednakową grubość całą szerokością jezdni i ułożenie tych samych warstw spowoduje utrzymanie starej osi jezdni. Zdaniem Wykonawcy należy wykonać frezowanie korekcyjne i wykonanie warstwy wyrównawczej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje frezowania nawierzchni na jednakową grubość całą szerokością jezdni. W obecnej sytuacji zniszczona nawierzchnia jezdni na znacznym odcinku nie posiada przekroju daszkowego z obustronnymi spadkami 2%. Podaną głębokość frezowania w przedmiarze należy traktować jako wielkość uśrednioną. W ramach zadania należy wykonać frezowanie profilujące istniejących warstw bitumicznych. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać nowe warstwy bitumiczne:

- warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o uśrednionej grubości 4cm
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 5cm.

Pytanie 4.

„Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje 12,13,14 w przedmiarze są przed czy po krotności? Ile powinny wynosić warstwy podbudowy?”

Odpowiedź: Pozycje 12,13,14 w przedmiarze zawierają wartości po krotności. Omyłkowo w przedmiarze wstawiono krotność. Z uwagi, że przedmiar jest jedynie pomocniczy Zamawiający nie będzie go zmieniał. Podbudowę na poszczególnych elementach pasa drogowego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający wyjaśnia, iż załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy wyceny. Wykonawca jest zobowiązany

wycenić wskazany zakres robót w ramach kosztów ogólnych wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5.

„Czy w miejscu ścieżki rowerowej przechodzącej przez zjazdy nie powinno być zaprojektowanych grubszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ?”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia obecną konstrukcję ścieżki rowerowej.

Pytanie 6.

„W przedmiarze poz. 13 Zamawiający wymaga wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 25 cm. Roszę o doprecyzowanie o jaki materiał chodzi? Piasek czy kruszywo łamane 0/31,5?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania podbudowy z materiału typu żwir bądź pospółka.

2. ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ” w zakresie:*

- 1) Zamawiający modyfikuje dokumentację projektową stanowiącą Załącznik nr 10 do SWZ załączając dodatkowe charakterystyczne przekroje normalne w zakresie progów zwalniających i wyniesionego przejścia dla pieszych – rys. nr 11 – Przekroje normalne progów.
- 2) Rozdział 14 ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/593305> do dnia **22.04.2022 r. do godz. 10:00**”
- 3) Rozdział 17 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 4) Rozdział 18 ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/593305> do dnia **22.04.2022r. do godz. 10:00**”
- 5) Rozdział 19 ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2022 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie zamawiającego w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta;”