zakres opracowania



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania, bądź ograniczenia kubaturowe należy zgłosić projektantowi.
3. Projekt należy rozpatrywać równolegle z projektami pozostałych branż
4. Instalację wykonać zgodnie ze schematem
5. Przed każdym z urządzeń zamontować zawór odcinający
6. Zestawienie materiałów nieuwzględnia zestawienia ilościwego rurażu i zawiesi

Legenda:

- Rurociąg paliwowy
- Odprowadzenie gazu
- Powrót czynnika grzewczego
- Zasilanie czynnika grzewczego
- Woda wodociągowa surowa
- Zawór odcinający kołnierzowy
- Zawór odcinający kołnierzowy
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawór zwrotny
- Pompa obiegowa
- Manometr
- Termometr
- Zawór upustowy
- Wodomierz
- Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody
- Odpowietrznik automatyczny

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż.Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż.Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Opracowanie	Emilia Łapeta		

Kategoria obiektu budowlanego:	Faza projektu:	Numer projektu:
Inne budowle - kat. IX	Projekt architektoniczno-budowlany	121/2023 rev001

Przedmiot opracowania:
Wymiana kotłów C.O. wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres inwestycji:
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25
działki nr ewid. 554, 885, 886
obręb ewid. 0014 Żarnowiec
jedn. ewid. 241610_2

Autor:
BIURO PROJEKTOWE PROFI
ul. Pułaskiego 7/408
42-300 Myszków
tel: +48 606-851-507
tel: +48 664-476-586
tel. +48 34-315-75-71
www.profimyszkow.com

Inwestor:
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25
42-439 Żarnowiec

Skala:	Data:
1:40	07.2023

Nazwa rysunku:
Rzut kotłowni 350kW

Numer rysunku:	Numer strony:
05	