



UWAGA:
DLA RUROCIĄGÓW KWAŚOODPORNYCH STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z GUMY O GR. 2mm.

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Opracowanie	Emilia Łapeta		
Kategoria obiektu budowlanego: Inne budowle - kat. IX		Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany	Numer projektu: 121/2023 rev001
Przedmiot opracowania: Wymiana kotłów C.O. wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu		Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profinmyszkow.com	
Adres inwestycji: 42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25 działki nr ewid. 554, 885, 886 obręb ewid. 0014 Żarnowiec jedn. ewid. 241610_2		Skala: 1:20	Data: 07.2023
Inwestor: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec		Numer rysunku: 09	Numer strony:
Nazwa rysunku: Schemat zawieszki ciągnowej			