



Legenda

- aa x bb
- aa:Ciecz
- bb:Gaz
- aa
- aa:Ciecz

— : Linia transmisji
 Size : 0.33mm2(22AWG)
 Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm
 Remarks : LONWORKS® compatible cable

— : Linia pilota
 Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

— : Linia zasilania

J.zewnętrzna
 Zabezpieczenie/MCA
 Średnica

J. wewnętrzna
 MCA
 Średnica

Całkowita długość linii zasilania
 Zabezpieczenie
 MCA
 Napięcie-Hz



INWESTOR: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków					
INWESTYCJA: Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w Wieliczce - etap III: Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych, murem oporowym dz. nr 724/44, 724/46, 724/47 ul. Powstawania Styczniewego, 32-020 Wieliczka jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1, obręb: nr 0001, Wieliczka 1					
PROJEKTANT: MGR INŻ. KRZYSZTOF DRAĞ	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. SANIT.	NR: PDK/0163/POOS/05	PODPIS:		
PROJEKTANT: MGR INŻ. PIOTR WAŻNY	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. SANIT.	NR: PDK/0126/POOS/15	PODPIS:		
SKALA:	FORMAT:	STADIUM: PW	KREŚLIL:	DATA: 8.10.2020	BRANŻA NR: S CH-04
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI					