

TI.221.01.2023.AW, TI - <sup>13h</sup>.../2024

Toruń, 16.02.2024

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Modernizacja piaskowników wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Ścieków Centralna w Toruniu**

**PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI**

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. oraz zgodnie z zapisem ust. 13 pkt. 1.1 SIWZ, poniżej odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem.

Pytanie 1. W OPZ znajduje się zapis: Remont ścian piaskowników – ze względu na brak możliwości dokładnego określenia stanu konstrukcji przyjęto ilość 40% powierzchni ścian przeznaczonych do napraw – 2 473,65 m<sup>2</sup> (zakres prac zgodnie z pozycją 2.1 przedmiaru). Prosimy o wyjaśnienie jak została przyjęta wskazana ilość powierzchni ścian przeznaczonych do napraw?

Odpowiedź 1 : Powierzchnia ścian przeznaczona do napraw została przyjęta przez projektanta na podstawie oględzin obiektu.

Pytanie 2. Jeżeli podczas prac Wykonawca określi zły stan konstrukcji ponad zakładane 40% powierzchni ścian, to czy z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Kontraktu Zamawiający przewiduje zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie większej naprawy obiektu?

Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisem OPZ punkt III.12, tj. „ Obciążenie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki napotkania na roboty nieprzewidziane uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie po jej nastąpieniu”

Pytanie 3. Czy zewnętrzne powierzchnie ścian piaskowników również podlegają naprawom?

Odpowiedź 3 : Nie.

Pytanie 4. Zgodnie z OPZ w zakresie przedmiotu zamówienia jest wymiana uszkodzonych elementów zgarniaczy i torów jezdnych. Wnosimy o wskazać, które elementy mają zostać wymienione, gdyż nawet podczas wizji nie będziemy w stanie ocenić stanu technicznego tych elementów.

Odpowiedź 4: Zakres robót nie obejmuje napraw elementów zgarniaczy. W zakres zadania wchodzi demontaż i montaż torów jezdnych dla umożliwienia napraw korony/bieżni piaskowników

Pytanie 5. Z uwagi, iż Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej (16.02.2024r.) już po terminie kiedy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wnosimy o możliwość wydłużenia tego terminu do dnia 19.02.2024r

Odpowiedź 5 : Termin odpowiedzi na pytania określa §4 pkt. VII ust.2 „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi /Regulaminy”).

**PROKURENT**  
*Sławomir Weselowski*

**Prezes**  
*Władysław Majewski*