



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 24.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni rentgenowskiej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.**

Nr postępowania: **ZP/13/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 60 miesięcy gwarancji?
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający będzie wymagać kierownika budowy? Prowadzone prace wykonywane są w ramach remontu a nie budowy.
Prosimy o rezygnację z tego punktu.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz Projektu umowy.
3. **P6. pozycja 11) montaż nowej stolarki.** Prosimy o dokładne określenie jakie elementy mają wejść w skład montażu nowej stolarki?
Poza oknami zewnętrznymi, wszystkie zgodnie z projektem.
4. **P6. pozycja 14)** Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Podwieszenie sufitu wiąże się ze zmianą instalacji przeciwpożarowej związana z dołożeniem czujników przeciwpożarowych oraz z konfiguracją centrali przeciwpożarowej wykonanej przez specjalistyczne jednostki.
Prosimy o rezygnację z tego punktu.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz Projektu umowy.
5. **P5. pozycja 1) wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych wielobranżowych i projektu powykonawczego.** Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?
Zamawiający wymaga tylko projektu powykonawczego i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz Projektu umowy.
6. **P7. pozycja 3)** Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?
Zamawiający nie wyraża zgody.
7. W pracowni RTG znajduje się aparat RTG. Prosimy o wyjaśnienie czy aparat ma być zutilizowany w ramach prac remontowych, czy Zamawiający usunie go we własnym zakresie?
Utylizacja w ramach prac remontowych wraz z przekazaniem protokołu z utylizacji.
8. Z przesłanego przez Zamawiającego wstępnego projektu Załącznik Nr 2 Przykładowa koncepcja-ściana między pracownią RTG a STEROWNIA DAWNIEJ CIEMNA – wynika, że jest to ściana działowa.
Czy Zamawiający potwierdza, że ta ściana nie jest nośną ścianą i że nie ma w niej żadnych pionów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, elektrycznych?
Ściana nie jest nośna, znajduje się w niej tylko pion wentylacyjny.

9. Czy Zamawiający dysponuje protokołem pomiaru wydajności wentylacji oraz projektem wentylacji?
Zamawiający nie dysponuje.
10. Czy Zamawiający potwierdza sprawne działanie wentylacji mechanicznej?
Zamawiający nie potwierdza.

Podpisał:

Prokurent
Kamil Krzewicki

Prokurent
Irena Dałek

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/925813>