



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

Łódź, dnia 29 grudnia 2009 r.

P. A. Komorowski
[Signature]

WZ-5595/160-3/09

POSTANOWIENIE

2010-01-05
[Stamp]
[Signature]

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kościuszki 52” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli dotyczącej:

- braku drogi pożarowej do części budynku 1A i 1B,
- braku wjazdu dla samochodów pożarniczych na dziedzińce pomiędzy budynkami 1B, 1E, 1A i 1C oraz 1A, 1H, 1G i 1C,

w przedmiocie przyjętych następujących rozwiązań zamiennych:

- 1) wykonania podjazdu dla drabiny na placu wewnętrznym pomiędzy budynkami 1B, 1E i 1A umożliwiającego dostęp z drabiny SD-37 do wszystkich okien 8-kondygnacyjnego budynku 1A od strony północno – wschodniej,
- 2) wykonania podjazdu umożliwiającego dostęp z drabiny SD-37 do wszystkich okien 8-kondygnacyjnego budynku 1A od strony północno – zachodniej,
- 3) wykonania drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku 1H, jako przedłużenia nowo wykonanej drogi pożarowej do budynku 1A, do bramy wyjazdowej z terenu szpitala,
- 4) wykonania wszystkich zaleceń postanowienia WZ-5595/160-2/09,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 12 ust. 1 wskazanych w „Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie ul. Kościuszki 52”, iż zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52.

Uzasadnienie

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wystąpienia z dnia 11 grudnia 2009 r. Pana Tomasza Kłosińskiego – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie,
- „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Rejonowy w Kutnie” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Henryka Baranowskiego Nr upr. 436/2001 oraz rzeczoznawcę budowlanego dr. inż. Marka Kapeli Nr upr. 314/96 wg Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Przedmiot wystąpienia dotyczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie przy ul. Kościuszki 52. Pełni on funkcję szpitala wielofunkcyjnego składającego się z kompleksu budynków przyległych do siebie, bądź połączonych ze sobą łącznikami oraz pomocniczych budynków wolnostojących. Kompleks budynków obejmuje budynki 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, łącznik 1E, 1F oraz budynek nr 2 kuchni-pralni. Ilość poszczególnych kondygnacji budynków waha się od 1-3 poza ośmiokondygnacyjnym budynkiem 1A.

Doprowadzenie dróg pożarowych oraz wjazdów na dziedzińce jest technicznie niemożliwe do wykonania ponieważ na dziedzińcu 1A, 1H, 1G oraz 1C wjazd nie istnieje, a w przypadku dziedzińca 1B, 1E, 1A i 1C wjazd posiada wysokość 2,68 m i nie ma możliwości zmiany tej wysokości ponieważ sklepienie stanowi strop budynku 1C.

Po analizie przedmiotowego wystąpienia z uwagi na usytuowanie przedmiotowego obiektu w ocenie tutejszego organu proponowany przebieg dróg pożarowych nie pogarsza warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie możliwości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113, 90 – 521 Łódź w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
99 – 300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie,
99 – 300 Kutno, ul. Wilcza 2A.
2. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie.
99 – 300 Kutno, ul. 1-go Maja 7.
3. a/a

4/IC



ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

[Signature]
mł. bryg. mgr inż. Mariusz KONIECZNY
ZCA ŁÓDZKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO