

**GMINA KOŁBASKOWO**  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 09.06.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 8 złożony w dniu 28.05.2021 r.**

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic**”

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy nawierzchnia wyspy dzielącej w miejscach przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów ma zostać wykonana z płytek wysepkowych 30x30 gr. 10 cm, czy ma zostać wykonana odpowiedni z kostki betonowej i mieszanki bitumicznej obramowana płytkami wysepkowymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że nawierzchnia wyspy dzielącej ma być wykonana z kostki betonowej i mieszanki bitumicznej obramowana płytkami wysepkowymi.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o dopuszczenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych i kostki betonowej zgodnych z normami PN EN 1338 i 1340. Zawyżone wymagania nasiąkliwości w SST w stosunku do norm, spowodują wzrost wartości kontraktu, z uwagi na produkcję elementów betonowych na specjalne zamówienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że dopuszcza krawężniki betonowe, obrzeża i kostkę betonową zgodne z normami PN EN 1338 i 1340.

Z up. WÓJTA  
*Janusz Kwidziński*  
Przewodniczący Rady Gminy