



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.1.18.2024

Stawiguda, 25.07.2024 r.

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stawiguda”

### **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. – dalej: Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### ➤ **Pytania z 23.07.2024 r.**

1. *Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej na ww. zadania.*

*„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miejscowości Wymój”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartąg”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Gmina nie posiada dokumentacji projektowej na ww. zadania. Zadania te są w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co jest zaznaczone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

2. *Czy na terenie, przez który przebiegają sieci jest zatwierdzony MPZP, jeśli nie czy Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na przedmiotową inwestycję?*

#### **Odpowiedź:**

W zadaniach, dla których Zamawiający posiada aktualne pozwolenia na budowę, dokumentacje są gotowe do wykonania i nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowych decyzji.

W zadaniach, które będą zlecone w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Gmina nie posiada żadnych dokumentów, natomiast dokładny przebieg trasy zostanie zaproponowany i ustalony przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego. Aktualne plany miejscowe dla wszystkich miejscowości na terenie Gminy Stawiguda, są dostępne pod adresem: [https://gsip.stawiguda.pl/gmina\\_stawiguda](https://gsip.stawiguda.pl/gmina_stawiguda) w zakładce "MPZP".

3. *Z PFU wynika, iż Zamawiający nie posiada obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym czy w zakres przedmiotu zamówienia będzie wchodziło przeprowadzenie analizy środowiskowej, proszę o udostępnienie wykazu form ochrony przyrody ustanowionych na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania.*

#### **Odpowiedź:**

W zakres zadań, które obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń na wybudowanie, a następnie użytkowanie

---

wybudowanych obiektów. Dokładny przebieg trasy zostanie zaproponowany i ustalony przez Wykonawcę po akceptacji Zamawiającego. Wykaz form przyrody na terenie Gminy znajduje się na: <https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/> oraz <https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?usedesktop=true>.

4. *Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną gruntów, na których zaplanowano przebieg sieci w miejscowości Bartąg?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji na to zadanie. W zakres zadań, które obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń na wybudowanie, a następnie użytkowanie wybudowanych obiektów.

5. *Czy sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, na których zaplanowano inwestycję są gruntami gminnymi? Czy inwestycja będzie realizowana również na działkach prywatnych, drogach powiatowych? Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania tymi gruntami?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż część sieci może przebiegać po gruntach, nie będących w zasobach Gminy. Po zaproponowaniu tras sieci i rozwiązań technicznych oraz wstępnej akceptacji ich przebiegu przez Zamawiającego, w przypadku przebiegu trasy poza instytucjami publicznymi, Zamawiający podejmie działania w celu uzyskania zgód na wybudowanie sieci.

6. *Czy Zamawiający dopuści wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej- tj. studni z elementów betonowych zamiast tworzyw sztucznych?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowych, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących wodoszczelności, mrozoodporności i innych parametrów, zgodnych z przepisami, aktualnymi na dzień uzyskania zgody na użytkowanie sieci.

Udzielone odpowiedzi nie mają wpływu na bieg terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 Pzp.