



Nr postępowania: ORG.271.5.2024

Tłuchowo, dnia 10.05.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Z jakiej rozdzielni należy wyprowadzić obwód dla centrali wentylacyjnej? jakim przewodem(przekrój)?, jakie należy zastosować zabezpieczenie? czy do zasilania suszarek do rąk znajdujących się w pomieszczeniach W.C. należy wyprowadzić obwód, jakie zabezpieczenie, i jaki przewód?

Odpowiedź:

Zasilanie centrali wentylacyjnej wykonać przewodem YKY 5x6 mm² z rozdzielni RG na parterze. W rozdzielni zastosować zabezpieczenie S303 32A. Nie należy wyceniać instalacji elektrycznej dla suszarek do rąk.

Pytanie nr 2

W przedmiarze i opisie aranżacji i wyposażenia wewnątrz "PARTER" pomieszczenie wejściowe - parter w pozycji nr 5 podana jest oprawa oświetleniowa sufitowa. Gdzie należy te oprawy montować ? na rysunkach (rzuty) podane są inne typy opraw. proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

Odpowiedź;

W pomieszczeniu wejściowym na parterze podane są przykładowe oprawy oświetleniowe typu: Oprawa oświetleniowa, szynowa, IKEA Skurup, 4 szyny czarne, na każdej szynie 3 szt reflektorków. Rysunek nr 4A pt.: Aranżacja wewnątrz - Rozmieszczenie oświetlenia sufitowego Parter pokazane są 4 punkty elektryczne oświetleniowe (symbol okręgu z krzyżykiem) oraz 4 linie pokazujące osie i umiejscowienie poszczególnych 4 szyn oświetleniowych.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia