

ZAP.271.34.2022/2023.ASK (P 3)

Góra Kalwaria, dnia 10.01.2023 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „**Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna**”

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 3

Pytanie 1

W związku z faktem, że projekt przewidują przejścia przez jezdnię w wykopie otwartym proszę o przesłanie warunków odtworzenia nawierzchni.

Ad. 3

Zamawiający wymaga odtworzenia warstw konstrukcyjnych dróg o nawierzchni bitumicznej zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- a) warstwa odsączająca z piasku w korycie drogi grubość warstwy 15 cm,
- b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o grubości 20 cm frakcji 4 - 31,5 mm;
- c) skropienie podbudowy emulsją asfaltową;
- d) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych: warstwa wiążąca (AC11W50/70) min. 13 cm;
- e) warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubość warstwy 5 cm, (AC 8S PMB 45/80-55), KR-2
- f) jednostronne umocnienie pobocza z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m.

Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5, grubości 20 cm.

Starszy specjalista ds. inwestycji

/-/ Rafał Kurbanowski