

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU

ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

NIP 792-18-05-529 regon 650903227

www.pzdjaroslaw.pl

Numer sprawy: ZP.271.1.7.2022

Jarosław, dnia 11 kwietnia 2022r.

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514”, (oznaczenie sprawy ZP.271.1.7.2022).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: **"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514"**. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane poniżej pytanie:

Pytanie:

Dotyczy poz. 4.3.3 kosztorysu ofertowego „Stab. C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 33cm - w-wa mrozochronna – jezdnia”. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w warstwy mrozochronnej metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź:

Wyłącznie gotowy wyrób z węzła betoniarskiego.

Sprawę prowadzi:

mgr Marcin Cetnarowicz – St. Inspektor

tel. 16 621 64 49 wew: 230

tel. kom.: 730 611 617

e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

Z poważaniem,

mgr Paweł Tworek

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu