



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 04.05.2021 r.

ZRP.271.5.2021.AP

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 35
(32) 237 80 30

zamowieniapubliczne
@toszek.pl

Zmiana treści SWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 4 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

„Dostawa wraz z montażem 1216 sztuk opraw oświetleniowych w technologii LED wraz z okablowaniem na istniejących słupach na terenie Gminy Toszek”

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy oświetlenia i opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 itp., oraz inne na przejazdy kolejowe, jeżeli występują, na których trzeba zapewnić bezpieczeństw przez inne zatwierdzone oprawy na terenach PKP_Plk S.A których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy oświetlenia, użytkowników czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń do oferty. Oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania. Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Moc poszczególnych opraw świetlnych została wskazana w dokumentacji projektowej. Inwestycja nie przewiduje montażu opraw w rejonie przejazdów kolejowych oraz na terenach PKP PLK. Wszystkie wymagania, w tym odpowiednie dokumenty, warunkujące możliwość wykonania robót objętych zamówieniem zostały wskazane w zamieszczonej Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział VI). Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić, czy zostały spełnione wymagania wskazane w postępowaniu. Zamawiający wymaga stosowania opraw opisanych w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm obowiązujących na terenach PKP-PLK SA jeśli taki są, na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw, które mają zastosowane, a nie zostały podane do realizacji



przedsięwzięcia oświetlenie nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Inwestycja nie przewiduje montażu opraw w rejonie przejazdów kolejowych oraz na terenach PKP PLK.

Pytanie nr 3

Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogły być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podrobek lamp Led i innych produktów, które nie spełniały norm, i są podstaw prawnych dotyczą praw przemysłowych wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Precyzyjna odpowiedź na powyższe pytanie jest niemożliwa. Postawiona przez Wykonawcę teza nie pozwala na zidentyfikowanie samej treści pytania. Wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 4

Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. Potwierdzone badaniami ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wszystkie wymagania dotyczące opraw oświetleniowych zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m² 1W netto, według wytycz. zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować

wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. Czy proponowane oprawy powinny spełniać niezbędne wytyczne dyrektywy UE.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Szczegółowy opis zamówienia został wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w dołączonej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje wymiany wyścięgników.

Pytanie nr 6

W treści SIWZ – Rozdział VI ust. 1 punkt 4) podpunkt b) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę: przynajmniej 4 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem do co najmniej 1kV tj. winny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne E do co najmniej 1kV. Prosimy o wyjaśnienie czy osoby te mają posiadać:

- a) ważne świadectwa kwalifikacyjne E do co najmniej 1kV, czy też
- b) ważne świadectwa kwalifikacyjne E do co najmniej 1 kV oraz uprawnienie do wykonywania prac pod napięciem (tj. świadectwa ukończenia kursu w zakresie prac pod napięciem)?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjne E do co najmniej 1 kV oraz świadectwo ukończenia kursu w zakresie prac pod napięciem. Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie prace należy prowadzić za zgodą i pod nadzorem TAURON Nowe Technologie S.A.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 11 ust. 8:

Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. W § 11 ust. 7 pkt 1 została zastrzeżona kara umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, który Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W związku z powyższym łączny limit kar umownych jakiego mogą zostać naliczone Zamawiającemu powinien wynosić co najmniej 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w odniesieniu do wysokości kar umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności: „Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.”? Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności.

Pytanie nr 9

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych szafek oświetleniowych?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu nowych szafek oświetleniowych.

Pytanie nr 10

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń kompensacji mocy biernej.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie ilości punktów oświetleniowych linii napowietrznej i linii kablowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający posiada jedynie informacje wskazane w dokumentach załączonych do zamówienia. Jeżeli sposób zasilania oprawy ma znaczenie dla oferenta to taką inwentaryzację musi przeprowadzić we własnym zakresie.

Pytanie nr 12

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania oświetleniem?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy systemu sterowania oświetleniem.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmują wymianę zabezpieczeń oraz przewodów od zabezpieczeń do opraw?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zakres zamówienia obejmuje tylko wymianę punktu świetlnego wraz z podłączeniem.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wymianę wyścięgników.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany wyścięgników.

Pytanie nr 15

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy drogowe:

- oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE, sporządzoną w języku polskim, wystawioną przez producenta na podstawie dołączonego certyfikatu ze stosownych badań wykonanych przez akredytowany ośrodek badawczy na terenie Unii Europejskiej. Czy Zamawiający zaakceptuje deklaracje CE opraw drogowych i parkowych wystawioną przez producenta w jednym z języków EU z wraz z tłumaczeniem na język Polski?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza dołączenie deklaracji zgodności CE sporządzonej w jednym z języków UE wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie nr 16

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy drogowe:

- przy ustawieniu 0o w stosunku do podłoża, nie mogą emitować więcej niż 5% światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009 r.).

Przywołane rozporządzenie dla oświetlenia drogowego oświetlenie górnej półprzestrzeni ogranicza do 3%. Zatem czy Zamawiający poprawi ewidentną pomyłkę pisarską występującą w przywołanym wyżej punkcie?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dokonuje korekty zapisów SWZ zgodnie ze wskazaniem.

Pytanie nr 17

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy drogowe:

- współczynnik oddawania barw $CRI > 80$. Czy Zamawiający dopuści dostawę opraw o współczynniku oddawania barw na poziomie $RA \geq 70$? Zdaniem oferenta RA na poziomie 70 jest typowym rozwiązaniem dla oświetlenia dróg. Dla sytuacji drogowych większy współczynnik oddawania barw nie jest konieczny. Wymóg zastosowania współczynnika oddawania barw RA na poziomie 80 wiąże się także ze zmniejszeniem sprawności opraw.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości $RA > 70\%$ i dokonuje stosownej zmiany SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy drogowe:

- oprawy powinny charakteryzować się szerokim (drogowym) rozsyłem światła. Charakterystyka fotometryczna opraw powinna być taka, jak zaproponowana w dokumentacji technicznej lub zbliżona, zapewniająca zachowanie wymaganych parametrów oświetleniowych dla przyjętej klasy oświetlenia drogi. Zdaniem Oferenta określenie typu zastosowanej optyki jako rozsył szeroki (drogowy) jest bardzo ogólne. Może okazać się że dostarczone oprawy spełniając wymagania SWZ nie będą realizować założonego efektu oświetleniowego. Zamawiający w Dokumentacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ powołuje się na wykonanie obliczeń fotometrycznych.

Czy Zamawiający mógłby udostępnić takowe obliczenia? Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia obliczeń zamiennych wraz z ofertą? Czy w przypadku udostępnienia obliczeń fotometrycznych wzorcowych Zamawiający uzna, że zakładany efekt oświetleniowy zostanie spełniony jeśli obliczenia zamienne wykażą spełnienie parametrów takich jak Luminancja /Natężenie oświetlenia, Równomierność ogólna, Równomierność wzdłużna oraz oślnienie na poziomie nie gorszym jak w obliczeniach wzorcowych?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dołącza obliczenia fotometryczne – załącznik nr 10, jednocześnie zwraca się uwagę, że udostępnione obliczenia są obliczeniami wzorcowymi. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą obliczeń zamiennych do obliczeń wzorcowych. Zamawiający uzna obliczenia zamienne za spełniające wymagania w przypadku spełnienia wszystkich poniższych kryteriów:

- spełnienia normy PN-EN 13201;
 - luminancja / natężenie oświetlenia będą na poziomie co najmniej jak w obliczeniach wzorcowych;
 - równomierność wzdłużna oraz ogólna będą na poziomie nie gorszym niż 95% wartości uzyskanej w obliczeniach wzorcowych;
 - wartość olśnienia nie może przekroczyć 110% wartości z obliczeń wzorcowych.
- Obliczenia zamienne muszą być wykonane dla identycznych sytuacji drogowych i przy identycznym współczynniku konserwacji jak obliczenia wzorcowe.

Pytanie nr 19

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

4) Oprawy mają być wyposażone w panel LED o następujących cechach:

- układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, co powinien potwierdzać odpowiedni certyfikat. Czy intencją Zamawiającego jest aby wszystkie oprawy drogowe i parkowe spełniały normę PN-EN 62471:2010 i należały do grupy „0” oprawy wolne od Ryzyka fotobiologicznego? Czy przez Certyfikat Zamawiający rozumie dokument wydany przez niezależną akredytowaną na terenie UE jednostkę badawczą np. certyfikat ENEC?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający potwierdza, że jego intencją było, aby wszystkie oprawy drogowe i parkowe spełniały normę PN-EN 62471:2010 i należały do grupy „0” w związku z powyższym dokonał stosownej korekty zapisów SWZ. Zamawiający potwierdza, że przez certyfikat rozumie się dokument wydany przez niezależną akredytowaną na terenie UE jednostkę badawczą np. certyfikat ENEC.

Pytanie nr 20

Dotyczy SWZ

3.3. Oświetlenie drogowe

5) Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach:

- ma być wyposażony w zabezpieczenie, zabezpieczający oprawę LED przed przegrzaniem. Czy Zamawiający przez powyższe wymaganie rozumie oprawy posiadające zabezpieczenie termiczne w zasilaczu oraz na panelu LED? (czujnik

temperatury zabudowany na panelu LED sprzęgnięty z zasilaczem oprawy). Czy wymóg ten dotyczy również opraw parkowych?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że ten wymóg dotyczy również opraw parkowych.

Pytanie nr 21

Dotyczy SWZ

3.4. Oświetlenie parkowe

1) Minimalne parametry techniczne opraw parkowych w technologii LED – oprawa parkowa w technologii LED: minimalna skuteczność świetlna 130 lm/W. Czy Zamawiający dopuści oprawy o niższej skuteczności świetlnej – co najmniej 100 lm/W. Zdaniem oferenta dla opraw o kształcie wskazanym w dokumentacji Zamawiającego nie ma możliwości uzyskać sprawności na poziomie 130 lm/W. Kształt oprawy – to znaczy jej stylowy wygląd - determinuje mniejszą skuteczność świetlną. Elementy dekoracyjne oprawy stanowią przysłony ograniczające ilość światła.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości skuteczności świetlnej dla opraw parkowych do 100lm/W i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 22

Dotyczy SWZ

3.4. Oświetlenie parkowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy parkowe:

- oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi, nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej. Czy Zamawiający rozszerzy ten wymóg na oprawy drogowe?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający potwierdza, że wskazane kryterium "oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi, nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej" dotyczy również opraw drogowych.

Pytanie nr 23

Dotyczy SWZ

3.4. Oświetlenie parkowe

2) Kryteria, które winny spełniać zastosowane oprawy parkowe:

- max. powierzchnia wiatrowa oprawy nie może być wyższa niż 0,15 m². Czy Zamawiający Dopuści oprawy o powierzchni wiatrowej bocznej 0,2 m².

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości powierzchni wiatrowej bocznej opraw parkowych na 0,2 m² i dokonuje stosowej zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy SWZ

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

oraz

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W SIWZ Zamawiający wskazał na szereg parametrów technicznych jakie powinny spełniać oprawy oświetleniowe, jednakże w katalogu dokumentów które należy dostarczyć wraz z ofertą bądź na wezwanie nie wyjustował żadnych które mogły by potwierdzić wymagane parametry. Jednym słowem Zamawiający nie stworzył sobie możliwości weryfikacji pod względem technicznym parametrów dostarczanych opraw na etapie wyboru oferty, co zdaniem Oferenta jest kluczowe dla osiągnięcia zadowalającego efektu oświetleniowego. Czy Zamawiający poda listę dokumentów które należy dostarczyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia parametrów technicznych opraw oświetleniowych?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie. Wykaz wymaganych do złożenia dokumentów zawarty został w **rozdziale nr X SWZ - Przedmiotowe środki dowodowe**.

Pytanie nr 25

Dzień dobry,

W celu przystąpienia do wyceny materiałów, proszę o udostępnienie obliczeń fotometrycznych, gdyż są one niezbędne do doboru opraw. Ponadto, proszę zwrócić uwagę, iż załącznik nr 2 "Oferta wraz z załącznikami" - wedle mojej opinii nie dotyczy danego przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Wzorcowe obliczenia fotometryczne zostały dołączone do SWZ jako załącznik nr 10. Ponadto dokonana została korekta załącznika nr 2 do SWZ - Formularz oferty.

Pytanie nr 26

Są pewne nieścisłości pomiędzy projektem wykonawczym a SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest aby oprawa drogowa posiadała (zgodnie z projektem) "regulacja kąta świecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na słupie), od -15 do +5 (boczny, na wysięgniku)".

Odpowiedź na pytanie nr 26

W załączonym projekcie budowlanym w części opisowej w pkt. 1.7.1 - 1.7.5 wskazano m.in. że „Regulacja kąta świecenia: -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do +5 (boczny, na wysięgniku)”, natomiast w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale III (opis przedmiotu zamówienia) pkt 3.3 ppkt 3) wskazano m.in., że „Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania (...) regulacja kąta świecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na słupie), od -15 do +5 (boczny, na wysięgniku)”. W związku z powyższym wskazane wyżej wymagania są spójne i prawidłowe.

Pytanie nr 27

Zamawiający wymaga dla opraw drogowych CRI>80. Pragniemy zauważyć, że przy natężeniach jakie występują w przypadku oświetlenia drogowego/parkowego wymóg podwyższonego CRI jest nieuzasadniony, gdyż przy takich luminacjach, ludzki wzrok nie jest w sposób prawidłowy odróżniać poszczególnych barw, przez co CRI 70 i CRI 80 są praktycznie nieodróżnialne i nie wpływają na ocenę sytuacji na drodze i poboczu. Zastosowanie CRI>70 pozwoli uzyskać wyższe skuteczności, co w przeciwieństwie do podwyższonego CRI, będzie zauważalne dla Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie opraw o CRI>70.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuści CRI>70 i dokonuje stosowej zmiany w SWZ.

Pytanie nr 28

Zamawiający wymaga aby dla opraw ulicznych $PF \geq 0,99$. Przypominamy, że dodatkowe koszty (kary) związane z energią bierną są naliczane dla $\text{tgr} > 0,4$ (co daje $PF=0,93$). Uzyskanie $PF=0,99$ wiąże się z koniecznością stosowania konkretnej marki zasilacza, co uniemożliwia przygotowania optymalnej cenowo oferty, jednocześnie nie dając Zamawiającemu żadnych korzyści. Wnosimy o dopuszczenie opraw, dla których współczynnik $PF > 0,95$.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości współczynnika $PF > 0,95$.

Pytanie nr 29

Zamawiający w treści SWZ wymaga, aby wszystkie oprawy były od jednego producenta. Przechodząc do zasad opisanych w art. 16 pzp Zamawiający naraża się na zarzuty ze strony podmiotów, które są dystrybutorami wielu producentów opraw lub samych producentów opraw oświetleniowych, dla których uczestnictwo w niniejszym postępowaniu będzie zdecydowanie mniej atrakcyjne, co przekłada się na mniejszą ilość ofert. Wylimitowanie bądź istotne utrudnienie w złożeniu oferty przez te podmioty może rodzić wątpliwości dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji przez Zamawiającego. Zapis ten ewidentnie wskazuje na faworyzowanie jednego producenta. Podsumowując wskazać należy, że tak sformułowany zapis nie znajduje odzwierciedlenia w uzasadnionych potrzebach Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 29

W ocenie Zamawiającego zastrzeżenie podnoszone przez Wykonawcę jest bezzasadne, gdyż wymóg dostarczenia wszystkich opraw od jednego producenta nie narusza zasad uczciwej konkurencji i nie stanowi czynu zabronionego w związku z powyższym pozostawia ona zapisy SWZ bez zmian.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) Zamawiający wprowadza do SWZ Rozdział X – Przedmiotowe środki dowodowe, wskazujący jakie dokumenty zobowiązany jest złożyć Wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego.
- 2) Zmianie ulega ust. 1 w rozdziale XIV (Termin związania z ofertą), który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni – tj. do dnia 17.08.2021 r.”
- 3) Zmianie ulega ust. 2 pkt 3) w rozdziale XV (Opis sposobu przygotowania ofert), który otrzymuje brzmienie:
„podpisać kwalifikowanym podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.”
- 4) Zmianie ulega ust. 3 w rozdziale XV (Opis sposobu przygotowania ofert), który otrzymuje brzmienie:
„Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.”

- 5) Zmianie ulega ust. 1 w rozdziale XVII (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert), który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/toszek> do dnia 20.05.2021 r. do godz. 10:00.
- 6) Zmianie ulega ust. 4 w rozdziale XVII (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert), który otrzymuje brzmienie:
„Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”
- 7) Zmianie ulega ust. 8 w rozdziale XVII (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert), który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 20.05.2021 r. o godz. 11:00.”

Zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców.