

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego
dot. treści SWZ nr 1.**

Dotyczy: „Odnowienie nawierzchni boisk sportowych”, ogłoszenie nr 2021/BZP 00084365/01 z dnia 2021-06-16.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania z dnia 22.06.2021 r.:

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1:

Czy mogą Państwo podać informację na temat trawy zamontowanej obecnie na boisku do piłki nożnej na stadionie w Narewce, tj. wysokość trawy, czy była zasypywana i jak dawno był uzupełniany granulatem? Czy oferta powinna uwzględniać ewentualne uzupełnienie granulatu? Jeśli tak, to jaka jest szacowana ilość granulatu do uzupełnienia?

Proszę również o podanie informacji na temat trawy przewidzianej do demontażu z boiska do tenisa w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, tzn. wysokość trawy, rodzaj oraz ilość zasypu. Są to informacje potrzebne do oszacowania kosztów utylizacji, trawy i jej wypełnienia.

Odpowiedź 1:

Podajemy dane dotyczące nawierzchni boiska z projektu z projektu wykonawczego boiska na stadionie w Narewce:

a. Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

- wysokość całkowita nawierzchni: min 40mm, max 50 mm
- gęstość (ilość splotów/m²) min. 8000
- gęstość (ilość włókien/m²) min. 130 000
- rodzaj włókna: 100% polietylen (PE), 100% włókien monofilowych
- Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulatem gumowy EPDM

b. Granulat był uzupełniany kilka lat temu (we własnym zakresie) z materiałów pozostawionych do uzupełnienia przez wykonawcę.

c. Tak, oferta powinna uwzględniać uzupełnienie granulatu.

d. Nie jesteśmy w stanie określić ilości granulatu niezbędnej do przeprowadzenia właściwej naprawy.

Dane dotyczące boiska do tenisa w OEE w Siemianówce:

- a. Na boisku zamontowana jest trawa multifunkcyjna krótkowłosa o wysokości ok. 10 mm
- b. Rodzaj zasypu to prawdopodobnie piasek kwarcowy

Pytanie 2:

„...analizując w gronie ekspertów Państwa ogłoszenie na: “Odnowienie nawierzchni boisk sportowych”, oceniliśmy trudność skutecznej naprawy istniejącego systemu boisk poliuretanowych. Na bazie doświadczeń z ostatnich lat rekomendujemy najnowsze, światowe rozwiązanie polegające na ułożeniu nowej nawierzchni heksagonalnej, wykorzystującej istniejący poliuretan jako podbudowę, która gwarantuje 100% skuteczność i satysfakcję użytkowników oraz gwarancję.”

Odpowiedź 2:

Sposób wykonania odnowienia nawierzchni boisk sportowych został opisany przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia:

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.