

Bydgoszcz, dnia 12.06.2024r.

Zamawiający:

**Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko**

Znak sprawy: CAPOW.271.51.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: zamówienia prowadzonego w postępowaniu klasycznym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.:

**„Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej, p.poż oraz c.o”
(ID 920961)**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 z dnia 29.05.2024 r.

Proszę o informację czy hydranty na piętrach mają być zdemontowane i założone te same czy zakładamy nowe hydranty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby hydranty na piętrach po zdemontowaniu zostały zamontowane nowe.

Dokumentacja projektowa (przedmiar) zakłada montaż 4 szafek hydrantowych (kompletnych).

Dokumentacja projektowa zakłada montaż hydrantów podtynkowych wraz z montażem zaworów na wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wicestarosta Bydgoski Zbigniew Łuczak

Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej