



Skoki, dnia 21 czerwca 2023 r.

Zamawiający:
Gmina Skoki
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.10.2023

W Y K O N A W C Y

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”
nr referencyjny: **ZP.271.10.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

„1. W ramach pytań do postępowania wnioskuję o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla a) wody b) energii elektrycznej. 2. Proszę o udostępnienie PZT pokazujących lokalizację przyłączy wody i energii elektrycznej”

Odpowiedź:

1. Warunki techniczne przyłączenia wody i energii elektrycznej w załączniku do odpowiedzi.
2. Przyłączy wody znajduje się w piwnicy budynku od strony terenu PKP. Istniejący słup linii nn 0,4kV nr I/2/15 zlokalizowany jest w odległości 8.0 m od płd.-wsch. narożnika budynku.