

## Przedmiar robót

Obiekt	Montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	SANITARNA
Lokalizacja	38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ewid. 34
Inwestor	Gmina Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

### **mgr inż. Mirosław Prędko**

Upr. bud do projektowania oraz kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
PDK/0035/POOK/13  
PDK/0165/OWOK/14



---

Sporządził Mirosław Prędko

7 grudnia 2022 r.

**Ogólna charakterystyka obiektów lub robót**

Montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej

**Zakres robót przewidzianych do wykonania:**

- Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich;
- przełożenie i montaż grzejników;

## Tabela przedmiaru robót

Montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Prace przygotowawcze i ogólne</b>					
1	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja odpadów z rozbiórki Kod CPV: 45111220-6	kpl	1
<b>4 Instalacja c.o.</b> <b>Kod CPV: 45313100-5</b>					
2	KNR 4-02 0516/03		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - ANALOGIA - przełożenie istniejącego grzejnika	kpl	2
3	KNR-W 2-15 0412/02		Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
4	KNR 4-07 0307/02		Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o średnicy zewnętrznej 15-18mm	m	14
5	KNR 4-07 0301/02		Wymiana rurociągu miedzianego o średnicy zewnętrznej 12-15mm i grubości ścianki 1,0mm lutowanego na miękko na ścianach budynku	m	3,8
6	KNR 4-07 0308/02		Demontaż podejścia do pionów c.o. o średnicy zewnętrznej 15-18mm	szt	2
7	KNR 4-07 0304/04		Wymiana podejścia do pionów c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm	szt	2
8	KNR 4-07 0309/01		Demontaż rur przyłącznych o średnicy zewnętrznej 15-18mm do grzejników c.o. płytowych lub konwektorowych, z podłączeniem bocznym na ścianach	kpl	2
9	KNR 4-07 0305/01		Wymiana rur przyłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl	2
10	KNR 4-07 0310/01		Płukanie instalacji c.o.	m	50
11	KNR 4-07 0310/03		Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	50
12	KNR 4-07 0310/05		Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	urządzenie	2
13	KNR 4-07 0310/07		Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco bez regulacji	urządzenie	2
14	KNR 4-07 0310/06		Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	2
15	KNR 0-34 0101/10		Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	14

**Spis działów przedmiaru robót**

Montaż pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych z przebudową ściany zewnętrznej

Nr	Opis
1	Prace przygotowawcze i ogólne
4	Instalacja c.o. Kod CPV: 45313100-5