



#### UWAGA:

- Odprowadzenia kanalizacji sanitarnych od urządzeń należy wpiąć do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- Pion kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić min.50cm ponad dach i zakończyć wywiewką,
- Przewody wody użytkowej należy prowadzić w brzdach ściennych,
- W miejscu podłączenia wody zimnej do budynku zamontować w szafce zestaw wodomierzowy
- Przewody wody zimnej, ciepłej, w brzdach należy prowadzić w izolacji termicznej do zastosowania podtynkowego o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
- Instalację wody zimnej, ciepłej, w obrębie lokalu należy wykonać z rur miedzianych,
- Rury wody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego,
- Wszystkie przybory sanitarnej należy wyposażać w zawór odcinający wody zimnej i ciepłej,
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%,
- Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany) należy zastosować rury/tuleje ochronne,
- Przed wykonaniem instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać odkrytki oraz sprawdzić istniejące miejsca wpięcia.



**MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN**

58-308 WALBRZYCH UL. KŁODZKA 2

tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR:	Gmina Mieroszów pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów		
TEMAT:	Przebudowa budynku położonego w Sokółowsku, przy ulicy Głównej 25C, na potrzeby Klubu Seniora		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	Sokołowsko, przy ul. Głównej 25C działka: 022106_5.0007.92/57		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT <i>br.sanitarne</i>	mgr inż. Sylwia Tchorewska upr. nr DOŚ/IS/0471/06	03.08.2022	
As.PROJEKTANTA <i>br.sanitarne</i>	inż. Szymon Radzikowski	03.08.2022	
NAZWA RYS.:	RZUT LOKALU – INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA 1:100	NR 1-IS