

Numer sprawy: RliGK.271.15.2023

Bobowa, 2023-08-10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: **„Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej oraz termomodernizacja wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie Szkoły Muzycznej w Bobowej”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy jako źródło ciepła zastosować zestaw złożony z absorpcyjnej pomp ciepła zasilanej gazem wraz z kondensacyjnym kotłem gazowym jako źródłem szczytowym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy dopuszcza się aby zestaw złożony z absorpcyjnej pompy ciepła zasilanej gazem oraz kondensacyjnego kotła gazowego wyposażony był w pompy obiegowe dla każdej z jednostek?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zastosowania jednostek z zabudowanymi pompami obiegowymi, nie ma konieczności stosowania dodatkowych pomp obiegowych po stronie pierwotnej instalacji.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy