

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienia treści SWZ nr 7 oraz zmiana treści SWZ nr 10

*Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **Budowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Grodzisku Mazowieckim, znak sprawy: ZP.271.49.2024.***

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) odpowiednio udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania i dokonuje zmiany SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opornika betonowego 12x25 cm jako obramowanie zjazdów indywidualnych zamiast krawężnika 15x30?

Odpowiedź:

Projektant wyraża zgodę na zastosowanie opornika betonowego 12x25 cm jako obramowanie zjazdów indywidualnych zamiast krawężnika 15x30 przy czym w ciągu chodnika nie należy ustawiać oporników.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę kolidujących drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 3

Czy w zakres robót wchodzi wycinka drzew i krzewów?- Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 2 niniejszego wyjaśnienia SWZ.

Pytanie nr 4

Czy drewno z wycinki należy do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Wycinka drzew nie wchodzi w zakres robót.

Pytanie nr 5

Czy przedmiar robót drogowych zawiera warstwę kruszywa niezwiązanego gr.min.40cm pod krawężnikami i opornikami betonowymi?

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera warstwę kruszywa pod krawężnikami i opornikami betonowymi.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dokona aktualizacji uzgodnień i decyzji, które straciły ważność?

Odpowiedź:

W przypadku konieczności aktualizacji uzgodnień lub decyzji ich ponowne uzgodnienie będzie po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót wchodzi rozbiórka ogrodzenia 165mb (bez odtwarzania ogrodzenia – poz. 1.1.3.17 przedmiaru drogowego) oraz rozbiórka i odtworzenie nowego ogrodzenia segmentowego 355,5m2 (poz.1.7.1.1 przedmiaru drogowego).

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 w wyjaśnieniach treści SWZ nr 3 Zamawiający, informuje że rozbiórka i przestawienie ogrodzeń nie wchodzi w zakres Zamówienia.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie wymiarów ogrodzenia segmentowego, bram i furtki.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 w wyjaśnieniach treści SWZ nr 3 oraz zmianie treści SWZ nr 4 z dnia 19.06.2024 r. Zamawiający, informuje że rozbiórka i przestawienie ogrodzeń nie wchodzi w zakres Zamówienia.

Uwaga:

Ponadto Zamawiający informuje, że do zakresu robót należy wycenić korektę lokalizacji istniejących słupów oświetleniowych, które zostały wykonane we wcześniejszym etapie.

Po wytyczeniu trasy chodnika w terenie należy przewidzieć korektę lokalizacji latarni oświetleniowych tak aby zapewnić wymagane przepisami skrajnie od krawędzi jezdni oraz minimum 1,5m szerokości chodnika. W zakres będzie wchodził demontaż i ponowne wbudowanie 28 słupów oświetleniowych.

W stanie istniejących występują aluminiowe słupy oświetleniowe z oprawami LED. W związku z powyższym Zamawiający załącza *Załącznik* – fotografie stanu istniejącego.

W ZAKRESIE ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Rozdział XVIII SWZ pn.: „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” – tj. ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/931732> **do dnia 19.07.2024 r.** do godziny 12:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 19.07.2024 r.** o godzinie 12:30.

Rozdział XVII SWZ pn.: „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA” – tj. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 17.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z up. Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
Wydziału Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Urzędu
Adam Nagat
Adam Nagat