

UWAGA:
W zamówieniu generatora podać sygnały dla potrzeb telemechaniki, które nalezy wyprowadzić na listwę w szafie sterowania i zabezpieczeń generatora SG1.

Biuro Usługowo-Handlowe >Eco – Tech< 37-700 Przemyśl ul. Kościuszki 2		Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik				
Projektował: mgr inż. Robert Bęben Upr. Nr PDK/0191/POOE/06		Inwestycja: Modernizacja źródła ciepła i energii dla SPZOZ WSS w Rybniku, ul. Energetyków 46				
Sprawdził: mgr inż. Kazimierz Mosior Upr. Nr E-154/75		Obiekt: Kotłownia i agregatorownia dla potrzeb grzewczych oraz technologicznych szpitala				
Opracował: mgr inż. Aleksander Bauer		Nazwa rysunku: Telemechanika generatora – schemat ideowy sterownika telemechaniki.				
Data wykonania: Grudzień-2009r.	Stadium: Projekt Budowlany	Branża: Elektryczna	Nr umowy: 30/P/2009	Nr archiwalny: 30/P/2009	Skala: --	Nr rysunku: ET-2