

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływaniem kolejnych zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: **DZP/11/ZP-2/24** pn. „**Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Centrum komunikacji i języków obcych**” zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie kwestii wykładziny posadzkowej PCV. Zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej jest to wykładzina Linoleum, ale zgodnie z wzorami w specyfikacji technicznej (zdjęciami z kolorystyką wykładzin) jest to wykładzina PCV heterogeniczna. Proszę o informację, który rodzaj wykładziny należy uwzględnić.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej jak i projektem architektury wnętrz jest to wykładzina winylowa heterogeniczna (PCV) i taką należy wycenić i ułożyć.

Pytanie 2

Czy dopuszczalne jest zastosowanie szyb matowych w dolnych kwaterach okien typu O1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania szyb matowych w dolnych kwaterach okien typu O1. Szyby te muszą być oklejone folią matową o przepuszczalności światła nie mniej niż 80%. Folia musi być wodoodporna i zmywalna (łatwe zmywanie zabrudzeń).

Pytanie 3

W oknach zastosowano folię maskującą do okien typu O1 - o jaką folię chodzi?

Odpowiedź:

W oknach typu O1 należy zastosować folię samoprzylepną matową o przepuszczalności światła nie mniej niż 80%. Folia musi być wodoodporna i zmywalna (łatwe zmywanie zabrudzeń).

Pytanie 4

Jakiego rodzaju nawiewniki należy zastosować w oknach poddasza? I pytanie - czy na poddaszu mieszkalnym, na poddaszu technicznym czy na obydwu?

Odpowiedź:

Na poddaszu w części mieszkalnej (zgodnie z rysunkiem WT-03 branży instalacji sanitarnej went-klim) należy zastosować nawiewniki sterowane różnicą ciśnień, z regulacją strumienia, z tłumieniem hałasu.



Pytanie 5

Na rzutach jest opisane:

Wykładzina obiektowa; naturalna, heterogeniczna wzmocniona poliuretanem XF2, gr. całkowita 3,8.

Za to w ZESTAWIENIE OKŁADZIN WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM jest opis zupełnie innej wykładziny:

podłogowa obiektowa z PCW;

grubość całkowita 2mm,

grubość warstwy użytkowej 0.8

mm; zabezpieczenie

powierzchni topclean xp

Która z nich ma zostać wyceniona i wykonana na obiekcie?

Odpowiedź:

W projekcie zastosowano wykładziny heterogeniczne o grubości całkowitej 2 mm i warstwie użytkowej 0.8 mm. Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP; odporna chemicznie; przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Opis w „Zestawieniu okładzin wykorzystanych w projekcie wykonawczym” jest właściwy.

Pytanie 6

Jakie mają być wykończenia przy ścianach?

Odpowiedź:

W przypadku miejsc gdzie zastosowane są płytki jako wykończenia przy ścianach występują cokoły z płytek.

W przypadku występowania wykładzin należy zastosować cokoły wykonane z płyty MDF wys. 10 cm.

W pomieszczeniach socjalnych kolorystykę dostosować do zastosowanej kolorystyki podłogi. Dodatkowo w salach wykładowych zastosowano cokoły frezowane od strony ściany dostosowane do prowadzenia przewodów elektrycznych (opisane na rozwinięciach ścian w projekcie wnętrz) malowane w kolorze RAL 7043.

Pytanie 6

Zwracam się z prośbą o załączenie przedmiarów robót w wersji pdf lub xml. Załączony w dokumentacji przedmiar w formacie ath nieprawidłowo wczytuje się do programu kosztorysowego RODOS.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiary w formacie pdf. poprzez załączenie dodatkowych plików do dokumentów postępowania. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych należy stosować zapisy rozdziału II ust 11. SWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”.


mgr Franciszek Tereszkiwicz