



RZ.ZPU.2.434.10.2022.HM

Andrzej GRĄDAŁSKI
Podleszany 240g
39 – 300 Mielec

Dotyczy : Warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych nr 270531K w m. Dominikowice i 270655K w miejsc. Kobylanka wylotem do potoku „Kobylanka” w km w miejsc.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle, Nadzór Wodny Gorlice, 38 – 300 Gorlice, ul. Kościuszki 30 informuje, że zgodnie z Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu betonowego na potoku „Kobylanka” oraz odprowadzenie wód opadowych z terenu działek stanowiących drogę gminną nr 270531K w miejsc. Dominikowice oraz działek stanowiących drogę gminną nr 270655K w miejsc. Kobylanka do koryta pot. „Kobylanka” w miejsc. Kobylanka wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (Art. 389, p. 2 i 6).

Podajemy warunki techniczne wykonania wylotu :

- z uwagi na naturalny charakter cieku „Kobylanka” (ciek nieuregulowany) i nieumocniony - działka nr ewid. 329 Wp. projektowany wylot betonowy wód opadowych i roztopowych należy umocnić za pomocą narzutu kamiennego w dnie i na skarpach
- długość umocnienia powinna wynikać z obliczeń hydraulicznych rozmycia przedstawionych w Operacie wodnoprawnym, minimalna długość umocnienia skarp i dna w obrębie wylotu : 9,0 mb (6,0 mb od osi kolektora w dół i 4,0 mb w górę)
- na początku i końcu umocnienia z płyt ażurowych należy wykonać gurt w dnie i na skarpach z palisady drewnianej (pale o dł. 1,5 m, śr. 10 cm)
- w przypadku odprowadzania wód opadowych z terenu utwardzonego, jezdnia drogi po którym poruszają się pojazdy mechaniczne należy wykonać na kolektorze odprowadzającym wody opadowe i roztopowe separator substancji ropopochodnych
- rzędna dna wylotu powinna być posadowiona na wysokości 0,5 m ponad lustrem wody Q_{sr} , wylot powinien być zaopatrzony w klapę zwrotną
- inwestor na wykonany wylot (pomierzona wielkość powierzchni w rzucie) musi zawrzeć umowę użytkowania z administratorem potoku „Kobylanka” (dz. nr ewid. 652/1) – RZGW w Rzeszowie (wniosek do pobrania ze strony internetowej - www.wodypolskie.gov.pl)

Otrzymują :

1. Adresat
2. ZZ w Jaśle
3. a/a

**Kierownik
Nadzoru Wodnego**
Wiesław Górecki