



Gorlice, dnia 15.03.2022 r.

RZ.ZPU.2.434.20.2022.MG-G

Pełnomocnik:
Pan Andrzej Grądalski
Podleszany 240g
39-200 Mielec

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Gorlice
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

Dotyczy: Wydania warunków technicznych na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 270558K „Rozbój” w miejscowości Kobylanka w km 0+0001+944 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z podziałem na II etapy: Etap I – w km 0+000-1+460, Etap II – w km 1+375-1+944.

W odpowiedzi na skierowane do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle pismo z dnia 2.03.2022 r. w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 270558K „Rozbój” w miejscowości Kobylanka w km 0+0001+944 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z podziałem na II etapy: Etap I – w km 0+000-1+460, Etap II – w km 1+375-1+944, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach informuje:

1. Wykonanie usługi wodnej jaką jest zrzut wód opadowych do wód powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Osobne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wykonania urządzeń wodnych tj. przepustów, wylotów z kanalizacji deszczowej i ubezpieczenia w ich obrębie. Konieczne będzie również zawarcie umowy użytkowania oraz uzyskania zgody na dysponowanie terenem Skarbu Państwa w przypadku potoku „Dopływ z Dominikowic”.
2. Parametry techniczne przepustów winny być ustalone w oparciu o obliczenia wielkości przepływów miarodajnych wykonane formułą opadową:
 - dla cieków naturalnych o prawdopodobieństwie wystąpienia $P=1\%$ (raz na 100 lat),
 - dla rowów melioracyjnych o prawdopodobieństwie wystąpienia $P=2\%$ (raz na 50 lat),
 - dla rowów przydrożnych o prawdopodobieństwie wystąpienia $P=20\%$ (raz na 5 lat).
3. W obrębie przepustów oraz wylotów należy wykonać ubezpieczenie koryta cieków min. 1,0m powyżej i min. 3,0m poniżej, najlepiej narzutem kamiennym w dnie i na skarpach ułożonym równo z niweletą dna i skarp (bez piętrzenia). W przypadku istniejących ubezpieczeń np. kamiennych lub z elementów betonowych należy przywrócić je do stanu poprzedniego.

Otrzymują:

1. Adresat – Pan Andrzej Grądalski,
2. Wójt Gminy Gorlice,
3. a/a.

Kierownik
Nadzoru Wodnego
Wiesław Górecki