



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą zbiornika tlenu medycznego oraz butli na gazy medyczne i techniczne*”

Pytanie nr 1

Rozumiemy, że Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiorników na ciekły tlen w dniu podpisania umowy, dokonać w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazać go do eksploatacji Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

W § 4 ust 2 prosimy o zmianę brzmienia na „Terminem zapłaty jest data wpływu środków na konto Wykonawcy”. W przypadku ewentualnego braku zgody na tę zmianę, prosimy o wprowadzenie do Umowy paragrafu o brzmieniu: „Za termin dostarczenia gazów do Zamawiającego przyjmuje się termin wysyłki gazów z magazynu Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

W § 4 ust 3 prosimy o dopisanie „2 zbiorników na ciekły azot medyczny”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust 3 projektu umowy nadając mu brzmienie:

„3. Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do zwrócenia Wykonawcy powierzonego w dzierżawę 2 szt. zbiorników na tlen ciekły i 2 szt. zbiorników na ciekły azot medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne.”

Pytanie nr 4

Proszę o zmianę terminu płatności z „60 dni” na „30 dni” tak jak to Zamawiający miał/ma w dotychczasowej Umowie. Termin płatności nie jest kredytem a czasem potrzebnym na operacje księgowo-bankowe na które to czas 30 dniowy jest wystarczający. Ewentualne pozostawienie terminu 60cio dniowego będzie w sposób oczywisty pociągało za sobą dodatkowy wzrost cen.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

W § 5 ust 8 prosimy o zmianę polegającą na dopisaniu po zwrocie „ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności” zwrotu „w przypadku kiedy Wykonawca go wdroży/-ł”.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6

W § 6 ust 1 prosimy o wykreślenie „na swój koszt”. Cena transportu określona jest w tabeli cenowej Załącznik nr 1.1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 1 Formularz Ofertowy w punkcie V zwrotu „dwóch zbiorników na ciekły azot”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału V ust. 4 Formularza ofertowego nadając mu brzmienie:

„4. wydzierżawienia Zamawiającemu 1 szt. zbiornika na tlen ciekły, 1 szt. dodatkowego zbiornika na tlen ciekły, 2 szt. zbiorników na ciekły azot oraz butli na gazy medyczne i techniczne.”

Pytanie nr 8

Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 5 w punkcie 2 „wydzierżawienie przez Wykonawcę dwóch zbiorników na ciekły azot o pojemności 200l +/- 5%”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie punktu w ust. 2:

„2) wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dwóch zbiorników na ciekły azot o pojemności 200l +/- 5%”

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zakupów Publicznych

inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

