



Warszawa, dnia 26 maja 2022 r

Dotyczy: zamówienia publicznego na roboty budowlane nt. „Wykonanie przebudowy szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”, o sygnaturze WEiTI/19/ZP/2022/1030, prowadzonego na https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu pod numerem ID 610186

Zamawiający, działając zgodnie z regulacją podaną w art. 286 ust. 1,2 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z póź.zm.), udziela wyjaśnienia dotyczącego zakresu i sposobu realizacji pomiarów systemu p.poż.

Wyjaśnienie dotyczy dwóch pozycji z Przedmiaru Budowlanego”:

poz. 70 d5 - Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych – do 128 adresów.

poz. 71 d5 - Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych.

Z powodów technicznych dotyczących Zamawiającego, pomiary oraz testy czujek i sieci systemu alarmowego będą przeprowadzone tylko lokalnie, bez włączenia ich do centrali i programu informatycznego obsługujących systemy ppoż. w Gmachu Elektroniki. Zbadana będzie poprawność instalacji, połączenia, przepustki, ciągłość linii, itp.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający nie wprowadza zmian w Przedmiarze Budowlanym oraz nie wprowadza zmian do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie zmienia terminu złożenia ofert.

Wyjaśnienia udziela: Antoni Siennicki – Koordynator zadania inwestycyjnego