

ZSW/17/07/2020

Cieszyn, dnia 29.01.2020 r.

**HALIT Halama Grzegorz**

**ul. Leśna 9**

**43-246 Strumień**

Biuro Związku Spółek Wodnych w Cieszynie uzgadnia przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej w Cieszynie (dz. 30/5 i inne obr. 65) z zachowaniem następujących warunków:

1. Przedmiotowy teren zmeliorowany jest niezinwetaryzowaną siecią systemów drenarskich na gł. 0,6-1,2 m i rozstawie 6-8 m.,
2. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci drenarskiej należy ją odtworzyć zwracając szczególną uwagę na drożność oraz spadek rurociągów,
3. Rurociągi uszkodzone podczas robót należy połączyć rurą PVC zakotwiczoną w ścianie wykopu,
4. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić tutejsze biuro.

KIEROWNIK BIURA  
Związek Spółek Wodnych  
w Cieszynie  
*Ireneusz Mikler*