

**Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego
10 lipca 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 8 i 10 lipca 2024 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

W ogłoszonym postępowaniu Zamawiający planuje remont boiska ogólnodostępnego ze sztucznej trawy, ale wskazane parametry wskazują na trawę o niskiej jakości. Zwracamy uwagę, że obecnie na boiska wielofunkcyjne stosuje się trawy z włókien monofilowych o wysokości min. 22mm i ilości włókien min. 300.000/m². Jest to standardowa ilość włókien dla traw dedykowanych na boiska wielofunkcyjne. Podana w postępowaniu ilość włókien i pęczków jest typowa i charakterystyczna dla traw piłkarskich długich tj. o wysokości min. 50-60mm. Zwracamy również uwagę, iż istotnym parametrem, który potwierdza, że nawierzchnia jest wytrzymałą i trwałą jest parametr siły wrywania. Ponadto, ważne jest, aby parametry nawierzchni były zgodne z normą obowiązującą dla sztucznych traw EN 15330-1.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie parametrów i dokumentów dla sztucznej trawy wielofunkcyjnej krótkiej i określenie jako minimalne wymagane parametry i dokumenty te wymienione poniżej:

Typ trawy: trawa monofilowa, 100% PE

Wysokość włókien min. 22-28mm

Dtex min. 11.000

Gęstość pęczków min. 22.000/m²

Gęstość włókien min. 350.000/m²

Siła wrywania pęczka min. 80N

Wypełnienie: piasek kwarcowy

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni;

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanej nawierzchni
- karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej poświadczona przez producenta
- aktualny Atest PZH dla trawy
- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta
- próbkę oferowanej trawy

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie w zakresie parametrów nawierzchni sztucznej trawy załączamy zaktualizowaną dokumentację techniczną wykonania i odbioru robót.

Poniżej wymagane parametry nawierzchni:

Typ trawy: trawa monofilowa

- wysokość włókien 22 - 28 mm

- Dtex min. 11.000

- gęstość pęczków min. 20.000/m²

- gęstość włókien min. 300.000/m²

- wypełnienie: piasek kwarcowy

Zakres wymaganych dokumentów odnośnie nawierzchni wskazano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale - Nawierzchnia z trawy syntetycznej w pkt. 2.1, jednocześnie ww. dokumenty należy dostarczyć przed wbudowaniem na etapie zatwierdzenia materiałów przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie 2:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie, w celu zapewnienia Zamawiającemu nawierzchni o najwyższej jakości prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sztucznej trawy wielofunkcyjnej światowego producenta (jednego z ośmiu preferowanych przez FIFA) o parametrach jak niżej.

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
- c) wysokość włókna: 20 mm
- d) grubość włókna: min. 330 µm,
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,
- f) waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m²
- g) ilość pęczków: min. 24 000 /m²
- h) ilość włókien: min. 385 000 /m²
- i) waga całkowita trawy: min. 3600 g/m²

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.
 - b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta
 - c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
 - d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.
 - e) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
 - f) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu
- Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie w zakresie parametrów nawierzchni sztucznej trawy załączamy zaktualizowaną dokumentację techniczną wykonania i odbioru robót.

Poniżej wymagane parametry nawierzchni:

Typ trawy: trawa monofilowa

- wysokość włókien 22 - 28 mm
- Dtex min. 11.000
- gęstość pęczków min. 20.000/m²
- gęstość włókien min. 300.000/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy

Zakres wymaganych dokumentów odnośnie nawierzchni wskazano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale - Nawierzchnia z trawy syntetycznej w pkt. 2.1, jednocześnie ww. dokumenty należy dostarczyć przed wbudowaniem na etapie zatwierdzenia materiałów przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP

00393646/01 z dnia 3 lipca 2024 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- **termin składania ofert: 24 lipca 2024 r. do godz. 12.30**
- **termin wniesienia wadium: 24 lipca 2024 r. do godz. 12.30**
- **termin otwarcia ofert 24 lipca 2024 r. o godz. 13.00**

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1.), 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 17 sierpnia 2024 roku.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu (zmieniony)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.