



Gmina Świecie



Świecie, dnia 04 października 2022 r.

OR-IN.271.29.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **„Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00351390/01 w dniu 2022-09-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00371738/01 w dniu 2022-09-30

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie zakresu płukania i oczyszczenia istniejącej kanalizacji deszczowej (doprecyzowanie odcinków wraz ze wskazaniem wszystkich studni). W przedmiarze podano 69 kpl. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem komplet? W ramach zadania należy wykonać łącznie 48mb kanałów.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż jednostka kpl. jest błędem pisarskim, jednostką prawidłową dla płukania i oczyszczenia istniejącej kanalizacji deszczowej jest metr (m). Opracowując kosztorys ofertowy należy w powyższej pozycji przedmiaru robót b. sanitarnej: Płukanie i czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej oszacować 69 mb.

Zamawiający dołącza rysunek dotyczący zakresu płukania sieci.

Pytanie nr 2:

Dot. odpowiedzi nr 6 z dnia 30.09.2022r. Prosimy o doprecyzowanie zakresu dot. przebudowy studni teletechnicznych wraz z dołączeniem opisu, rysunków technicznych.

Odpowiedź nr 2:

Zakres przebudowy studni teletechnicznych oraz sposób wykonania robót określono w STWiOR D-10.04.01 Regulacja urządzeń podziemnych oraz zabezpieczenie istn. sieci rurami osłonowymi. Plik znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ/ 1. Branża drogowa/ 3. STWiOR b. drogowa - ul. Małcużyńskiego

W ramach przebudowy studni teletechnicznych należy również wymienić pokrywy na typu ciężkiego z wywietrznikiem klasy B125. Informacja ta została podana na etapie zmiany przedmiaru robót w dniu 30.09.2022 r.

Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu, terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W załączeniu:

RYSUNEK__01_ZAKRES_PŁUKANIA

Burmistrz
Krzysztof Kułakowski