

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z o.o.

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826271

Strona internetowa: <https://ppdb.sokolka.com>

e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com; dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/891715>

Nr sprawy: PPDB.DZ-OB.Rb.263.1.2024

Ogłoszenie o zamówieniu nr: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00215121/01 z dnia 2024-02-22

/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: „Budowa zagospodarowania terenu z budową boisk sportowych”.*

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań I

Pytanie 1

W związku z ogłoszeniem przetargu proszę o doprecyzowanie kwestii dotyczących znajdującej się Decyzji na budowę - mianowicie czy dotyczy ona całej inwestycji, czy na zadanie boiska będzie trzeba uzyskać drugą decyzję, jeśli tak to czy uzyskanie dokumentu leży po stronie Wykonawcy czy zamawiającego.

Odpowiedź 1

Na zadanie boiska trzeba będzie uzyskać drugą decyzję lub zmianę istniejącej i zgodnie z zapisami załącznika do SWZ - Projektowane postanowienia umowy leży to w gestii Wykonawcy.

Pytanie 2

Proszę również o wyjaśnienie kwestii dotyczącej uzyskania pozwoleń oraz decyzji na przyłącza wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne itp. . Po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania ich (Wykonawcy czy Zamawiającego).

Odpowiedź 2

Jeżeli będą wymagane takie pozwolenia to leży to po stronie Wykonawcy.

Zestaw pytań II

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw posiadających badania na odporność na zniszczenie wykonanych wg najnowszych wytycznych Fifa na maszynie Lisport XL na 6000cykli.

Uzasadnienie:

Zamawiający wskazał, że: włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia na min. 150 000 cykli wykonywanego wg testu na maszynie Lisport.



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Zgodnie z nowym FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2015 został wprowadzony nowy test na nowej maszynie Lisport XL. Metoda badania znacząco różni się od test Lisport charakterystycznego dla poprzedniej edycji FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009.

Zamawiający w zestawie dokumentów nie określa której edycji i jaki lisport ma być dostarczony.

Wobec przedstawionych ww faktów wnosimy o dopuszczenie traw, które:

- a) Przeszły test lisport dla 300,000 cykli przy czym procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2009 lub
- b) Przeszły test lisport XL dla 6,020 cykli (maszyna, na której wykonywane są badania jest mocniejsza i wymaga mniejszej ilości cykli dla uzyskania takiego samego zużycia jak w metodzie wcześniejszej) przy czym procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf, edycja 2015
- c) Po wykonaniu badania włókna nie wykazują istotnych zmian zużycia i możliwe jest ponowne ich podniesienie poprzez wyszczotkowanie

Odpowiedź 1

Zgodnie z pkt 8.7.1.3. ppkt3) SWZ Zamawiający wymaga przedstawiania „Raportu z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306, „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń”.

Pytanie 2

Wnoskujemy o usunięcie żądania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Preferred Producer

Uzasadnienie:

Certyfikat FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

Ponadto, boisko będące przedmiotem zamówienia, nigdy nie będzie certyfikowane przez FIFA, ze względu na fakt, że certyfikacji podlegają jedynie obiekty pełnowymiarowe (powyżej 6 000m²).

Odpowiedź 2

Zamawiający kierując się wymogiem przedstawienia aktualnego certyfikatu FIFA Preferred Producer ma na celu wyodrębnienie tylko dostawców, którzy są w stanie dostarczyć wysokiej jakości produkty. Na liście FIFA Preferred Producer (FPP) widnieje osiem firm i to spośród nich można swobodnie wybierać oferty. Zamówienie nie jest określone w taki sposób, by do zamówienia mogli przystąpić tylko producenci posiadający ten status, a firmy wykonawcze, które będą oferować produkty tych profesjonalnych producentów.

Ponadto zamawiający informuje, że sprawdził na czym polega przynależność do tej grupy i z całą pewnością nie polega tylko na przynależności do danej organizacji. Firmy takie przechodzą dorocznie szczegółowy audyt celem weryfikacji jakości produktów i procesu całej produkcji. Firma, która ubiega się o taki status musi wykonywać lub re-certyfikować określoną ilość boisk piłkarskich każdego roku, a to wiąże się nie tylko z dostarczeniem wysokiej jakości produktu, ale również wzorcowego montażu na dobrze przygotowanym podłożu. Wybór dostawcy posiadającego taki status zapewni także nadzór producenta nad prawidłowym wykonaniem montażu.

Dla zamawiającego są to wystarczające przesłanki by zapewnić produkty i usługę na oczekiwanym poziomie. W związku z powyższym zapis dotyczący wymogu przedstawienia Certyfikatu FPP nie ulega zmianie.

Pytanie 3

Zamawiający opisując wymagane parametry nawierzchni, powinien wskazać minimalne wymagane parametry nawierzchni i nie ograniczać możliwości zastosowania produktu o wyższych (lepszych) parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie traw o wskazanych parametrach wysokości włókna min 40mm bez ograniczenia wysokości.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie w przedziale wysokości włókna min 40 mm – max 55 mm.



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Pytanie 4

Zamawiający podaje wymagalny DTEX na poziomie min. 16 000. Zwracamy uwagę, że standardowe włókno stosowane wśród sztucznych traw waha się w przedziale 11000-16000 dtex,.

Informujemy, że każdy producent stosuje własne technologie, które nie są identyczne w produktach konkurencji. Nie ma standaryzacji włókien, które jednoznacznie określałyby lepsze bądź gorsze właściwości trawy sztucznej.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw z dtex-em min. 13 000.

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga produktu wysokiej jakości, a parametr Dtex jest jednym z ważniejszych parametrów mówiących o jakości trawy. Na rynku dostępne są sztuczne trawy o wartości Dtex powyżej 20 000 dlatego wymóg Dtexna poziomie 16 000 zdaniem Zamawiającego nie jest zbyt wygórowany. W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się proponowaną zmianę.

Zestaw pytań III

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego do przetargu dla zadania 2 trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a co najważniejsze uzyskała raporty na zgodność z normą obowiązującą dla sztucznych traw En 15330-1:2013 oraz wytycznymi FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO. W związku z tym proponowana nawierzchnia jest wysokiej jakości i zapewnia odpowiednie warunki i komfort gry. Ponadto proponowana trawa ma dużo większy dtex i grubość włókna od minimalnych wymagań przetargowych. Zwracamy uwagę, że zarówno FIFA jak i norma EN 15330-1:2013 określa siłę wrywania pęczka na poziomie 40N, a zatem zaproponowana przez wielkość tego parametru jest wyższa niż wymagania FIFY. Podobnie jest parametrem łączenia klejonego, który to został określony wg normy i FIFY na poziomie min. 75N/100mm. Nasza propozycja jest zatem wyższa od norm.

Podkreślamy, że nawierzchnia uzyskała raport z testu Lisport, co potwierdza, że trawa jest nawierzchnią wytrzymałą i może być stosowana na obiektach intensywnie użytkowanych.

Nadmieniamy, iż wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

Proponowane parametry nawierzchni:

- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna,
- wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm,
- grubość włókna monofilowego: min. 400 µm,
- Dtex: min. 18000,
- ilość pęczków: min. 9 100/m²,
- ilość włókien: min. 110 000/m²,
- wrywanie pęczka po starzeniu: min. 55N,
- łączenie klejone po starzeniu: min.79N/100mm,
- waga włókna: min 1800 g/m²,
- waga całkowita trawy: min. 2950 g/m²,
- podkład trawy: lateksowy,
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 1500 mm/h.

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granuląt gumowy EPDM, w ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

Proponowana nawierzchnia posiada poniższe dokumenty potwierdzające jej minimalne parametry:

1) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.

2) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.

3) Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

– narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.

4) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP)

5) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

6) Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące.

7) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

8) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:201

W związku powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni o powyższych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej nawierzchni gdyż zaproponowane parametry jak również dokumenty nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 05.04.2024r.”

zastępuje się treścią:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ **09.04.2024r.**”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/891715>

do dnia: 08.03.2024r., godz. 12⁰⁰”

zastępuje się treścią:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/891715>

do dnia: **12.03.2024r.**, godz. 12⁰⁰”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 08.03.2024r., godz. 12⁰⁵.”

zastępuje się treścią:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **12.03.2024r.**, godz. 12⁰⁵.”

Zmiana nr 4:

W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy w § 4 dokonuje się wykreślenia ustępu 14. W związku z powyższym § 4 otrzymuje treść:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- „1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik robót), zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Prace projektowe zostaną wykonane przez firmę:
-
3. Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie: _____ tel. _____
4. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie: _____ tel. _____
5. Kierownikiem robót branży sanitarnej z ramienia Wykonawcy będzie: _____ tel. _____
6. Kierownikiem robót branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: _____ tel. _____
-
7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 - 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Zmiana Projektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną powyżej i po złożeniu przez nowego Projektanta pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.
9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 3 - 6 będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
11. Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do przyjazdów do siedziby Zamawiającego na narady robocze z całością posiadanego opracowania projektowego w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od skierowanego do niego wezwania.
12. Wykonawca uprawniony jest do skierowania do Zamawiającego wezwania o potrzebie narady roboczej.
13. W przypadku, gdy projektant nie może uczestniczyć w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezależnych wówczas zastępuje go osoba, która podpisała umowę z ramienia Wykonawcy.
14. Z narady roboczej zostanie sporządzony protokół, w którym będą uwidocznione osoby biorące udział w naradzie, określony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięte zostaną problemy pojawiające się na etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstępna akceptacja Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych przez Wykonawcę.
15. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
16. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszystkie orzeczenia organów administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania umowy.
17. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika robót z częstotliwością i w zakresie wymaganym koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
18. W przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika robót na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5).”

Zmiana nr 5:

W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy w § 10 ust. 1 dokonuje się wykreślenia punktu 4). W związku z powyższym § 10 ust. 1 otrzymuje treść:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- 2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,
- 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową,
- 4) w przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika robót na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w kwocie 1 000,00zł na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez Zamawiającego,
- 5) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym w wysokości 1 000,00zł,
- 6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
- 7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,
- 8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokości 1 000,00zł, za każdy taki przypadek,
- 9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: w wysokości 1 000,00zł, za każdy taki przypadek,
- 10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy: w wysokości 1 000,00zł, za każdy taki przypadek,
- 11) w przypadku braku złożenia, w terminie przewidzianym na jego złożenie, pisemnego oświadczenia w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w wyznaczonym terminie w trakcie realizacji zamówienia: w wysokości 1 000,00zł, za każdy taki przypadek."

Zmiana nr 6:

W Załączniku nr 12 do SWZ „Opis nawierzchni sportowych” w pkt. 3 „Boisko ze sztucznej trawy” w zdaniu drugim, myślnik trzeci treść:

„- wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm,”

zastępuje się treścią:

„- wysokość włókien: min 40 mm, **max 55 mm,**”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmiane ulega termin składania i otwarcia ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU

/-/

Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA

/-/

Dariusz Lipski

Załączniki:

1. Poprawione Projektowane postanowienia umowy.
2. Poprawiony Załącznik nr 12 do SWZ „Opis nawierzchni sportowych”



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10