

**Wykonawcy**  
(wszyscy)

### **Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki – ETAP I**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1**

Prosimy o określenie z jakiego materiału należy wykonać progi zwalniające - z tworzywa sztucznego czy z betonowej kostki brukowej?.

#### **Odpowiedź na Pytanie 1:**

Progi zwalniające należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – prefabrykowane z tworzywa sztucznego.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o załączenie rysunków w formie \*dwg.

#### **Odpowiedź na Pytanie 2:**

Zamawiający załącza na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski> rysunki w formie dwg.

#### **Pytanie 3**

W dokumentacji „Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary -Leszczydół Działki. Etap: Budowa ciągu pieszo-rowerowego” warstwa ścieralna projektowanego ciągu pieszo-rowerowego jest z AC 8S natomiast w przedmiarze robót etap 2, poz. 29. Z AC 11S. Prosimy o Wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź na Pytanie 3:**

Należy przyjąć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S, grubość 4 cm.

#### **Pytanie 4**

W dokumentacji „Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary -Leszczydół Działki. Etap: Budowa ciągu pieszo-rowerowego” warstwa wiążąca projektowanego ciągu pieszo-rowerowego jest z AC 11W natomiast w przedmiarze robót etap 2, poz. 28. Z AC 16W. Prosimy o Wyjaśnienie rozbieżności

#### **Odpowiedź na Pytanie 4:**

Należy przyjąć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11W, grubość 4 cm.

#### **Pytanie 5**

W dokumentacji projektowej p.n. „Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki” brak części rysunkowej. Prosimy o załączenie brakujących rysunków.

#### **Odpowiedź na Pytanie 5:**

Pliki z dokumentacją projektową zostały zamieszczone prawidłowo i w pełnej zawartości. Problem z otwieraniem się części rysunkowych plików bezpośrednio po otwarciu folderu na platformie zakupowej wynika z faktu, że z uwagi na obszerność dokumentacja projektowa została zamieszczona w formie skompresowanej.

W celu uzyskania dostępu do pełnej zawartości plików folder pn. „Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami”.zip należy zapisać na komputerze a następnie wypakować z niego folder skompresowany pn. „Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa”.zip, z którego z kolei należy wypakować poszczególne pliki.

Po wykonaniu powyższych czynności wszystkie pliki zamieszczone w skompresowanym Załączniku nr 9 otwierają się poprawnie.