

Strzyżów, dnia 25.04.2024 r.

PZD.261.8.2024

Zamawiający:

Powiat Strzyżowski,

ul. Przecławczyka 15, 38 - 100 Strzyżów

w imieniu którego działa

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,

ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów

Informacje i uszczegółowienia Zamawiającego niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty w prowadzonym postępowaniu

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami”.

1. Wszystkie koszty związane z zakupem oraz montażem desek gzymsowych należy ująć w istniejącej pozycji 43 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
2. Kosze gabionowe należy wycenić zgodnie z opisem pozycji 46 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
3. Dźwigary i bariery stalowe stanowią własność Zamawiającego, patrz pozycja 6 przedmiaru i kosztorysu ofertowego, destruk do wykorzystania przy utwardzaniu poboczy patrz pozycja 8 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
4. Wybudowanie kładki dla pieszych na czas budowy planowane jest na działkach własności Powiatu Strzyżowskiego, dlatego nie są konieczne uzgodnienia z osobami prywatnymi sąsiednich działek w przedmiotowej sprawie.
5. Obowiązek lokalizacji, zgłoszenia, uzgodnienia oraz ewentualnej likwidacji kolizji z siecią telekomunikacyjną leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie ewentualne koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycji 1 przedmiaru i kosztorysu ofertowego
6. Wycinka krzaków i zakrzaczeń oraz redukcja korony drzew po stronie Zamawiającego.
7. Likwidacja kolizji z siecią kanalizacyjną leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie ewentualne koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycji 1 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
8. Kilometraż dojazdów do mostu: km 13+349 – 13+426 i km 13+505 – 14+339