



NP.26.2.51.24.BM

Kraków, dnia 10 lipca 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.51.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa parku przy zbiegu ulic Składowej i Łokietka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

Pytanie nr 2:

Brak grubości obrzeża drewnianego, jakie będzie wymagane przez Zamawiającego przy odbiorze?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie należy wykończyć obrzeżem – deską 25x200 mm z drewna modrzewiowego lub z drewna robinii impregnowanego ciśnieniowo mocowanego w gruncie kołkami drewnianymi, zaostrzonymi na końcach o wymiarach 40x40mm i długości 50cm zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania terenu „Łokietka-pzt-opis” str. 13.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.