



Płock, 23.05.2024r.

WZP.271.1.59.2024.DR

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: „**Modernizacja boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 23 w Płocki**”.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 20.05.2024r.

Pytanie 1:

Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni poliuretanowej, która ma być wykonana na obiekcie, czy ma to być nawierzchnia typu natrysk? na jakiej podbudowie? Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia ma być zgodna z aktualnie jedyną obowiązującą normą PN EN 14 877:2014

Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana na obiekcie powinna być rozkładana przy użyciu rozkładarki mas poliuretanowych oraz zgodna z normą PN EN 14 877:2014

Wymiana nawierzchni poliuretanowych polegać będzie na usunięciu starej wyeksploatowanej nawierzchni do warstwy podbudowy, miejscowych naprawach podbudowy (istniejąca nawierzchnia wykonana jest na podbudowie z tłucznia) i wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej.

Z up Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych