



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Modernizacja oświetlenia  
w gminie Piecki**



**POLSKI  
ŁAD**



GMINA PIECKI

**Wykonawcy,**

**podmioty zainteresowane**

RZK.271.2.9.2024

Piecki, 01 lipca 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Piecki w trybie podstawowym na realizację zadania **pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Piecki”**, numer ogłoszenia o zamówieniu 2024/BZP 00384015/01.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień treści SWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.2023. poz. 1605 ze zm.).

### **Wyjaśnienie nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w OPZ zawarł wymóg: „zasilacze zainstalowane w oprawach muszą umożliwiać odczyt czasu pracy dane oprawy oraz jej zużycie energii elektrycznej”. Prosimy o potwierdzenie, że w tym kontekście wystarczającą funkcjonalnością jest DALI.

#### **ODPOWIEDŹ nr 1**

Opisane przez Zamawiającego w OPZ wymagania dotyczące opraw, a w szczególności parametrów zasilaczy są typowe i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do realizowanego zadania i nie stanowią zarazem wymogu nadmiarowych wymagań. Sama funkcjonalność DALI nie jest funkcjonalnością wystarczającą. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

### **Wyjaśnienie nr 2**

#### **Pytanie nr 2**

Pkt 14 OPZ stawia następujące wymaganie: „trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)”. W opinii Wykonawcy taki wymóg jest nadmierny, ze względu na to, że zakłada testowanie diod w ekstremalnej i skrajnej temperaturze, co nie może w sposób realny oddawać czy choćby symulować rzeczywistych warunków, w jakich oprawy wraz z diodami będą eksploatowane. Wnosimy o stosowną modyfikację.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Modernizacja oświetlenia  
w gminie Piecki**



**POLSKI  
ŁĄD**



## **ODPOWIEDŹ nr 2**

Wykonawca w naszym rozumieniu błędnie ocenia, że testowanie diod w jak to zostało określone „w ekstremalnej i skrajnej temperaturze” odnosi się bezpośrednio do rzeczywistych warunków eksploatacji. Zamawiający poprzez umieszczenie tego wymogu w OPZ oczekuje od Wykonawców dostarczenia opraw o adekwatnej do wymogów projektu jakości i trwałości a zarazem zapewnia równe warunki oceny ofert Wykonawców. Zamawiający nie wnosi żadnych modyfikacji. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższym termin składania ofert w niniejszym postępowaniu pozostaje bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie Gminy Piecki pod poniższym linkiem :

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/946659>

**Zastępca Wójta Gminy Piecki**

**Hubert Sadownikow**