



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 15 listopada 2024 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa zaworów napowietrzająco-odpowietrzających dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 3 do SWZ

W zapytaniu zapisano wymagania materiałowe:

B. Specyfikacja techniczna zaworów napowietrzająco – odpowietrzających wysokiej wydajności 701/78 do instalacji kanalizacyjnych, PN16

6. Korpus dolny zaworu wykonany ze wzmocnionego nylonu, pokrywa ze stali nierdzewnej

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania materiałowego:

Korpus dolny i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie epoksydem.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza również możliwość zaoferowania zaworów 701/78, których korpus dolny i pokrywa wykonane są z żeliwa sferoidalnego, pokrytych powłoką epoksydową.

