


Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Pan
Krzysztof Wielec
Burmistrz Gminy Drobín
ul. Marsz. Piłsudskiego 12
09-210 Drobín



Wasz znak: _____
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.084(1).22
Ciechanów, 10.06.2022 r.

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania remontu drogi gminnej nr 290542W w m. Wrogocin, gm. Drobín

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma w sprawie uzgodnienia i wydania warunków technicznych do dokumentacji pn. "Remont drogi gminnej nr 290542W w m. Wrogocin, gm. Drobín" informuję, że na wskazanym odcinku planowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia, której będziemy docelowo operatorem. Z uwagi na projektowy etap inwestycji nie jesteśmy w stanie zadeklarować finalnego terminu realizacji inwestycji. Stanowi ona tylko część dużego strategicznego zamierzenia polegającego na gazyfikacji Gminy i Miasta Drobín. Na przedstawionym planie zagospodarowania przestrzennego została wrysowana trasa posadowienia sieci na podstawie nieaktualnej opinii z narady koordynacyjnej. Rzeczywisty przebieg gazociągu odbiega znacząco od wskazanej propozycji i koliduje z projektowanymi wzdłuż pasa drogowego rowami odwadniającymi. Wg projektu docelowo sieć znalazłaby się centralnie w konstrukcji, co z naszego punktu widzenia jest problematyczne dla przyszłej eksploatacji i kontroli sieci gazowej. Z uwagi na brak możliwości zmiany geometrii układu drogowego i braku na dzień dzisiejszy decyzji związanych z realizacją naszego zadania uzgadniam plan zagospodarowania przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Na etapie przyszłego wykonawstwa naszej inwestycji projektant sieci gazowej zwróci się z pisemnym wnioskiem o zmianę lokalizacji;
- Przy zbliżeniu do projektowanej sieci gazowej należy zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
- W przypadku późniejszej realizacji inwestycji gazowej niż drogowa oraz ewentualnego podłączenia potencjalnego odbiorcy paliwa gazowego i

konieczności wykonania wciniki w pasie drogowym w okresie gwarancji zarządca drogi wyrazi zgodę na takie działania.

- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją projektowanego gazociągu;

- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazownictwa w Warszawie, Gazownia w Ciechanowie, ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciechanów. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informuję ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 10.06.2023 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzciniński

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku
2. Pan Marek Chowaniec – Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów w Ciechanowie

Do wiadomości: