

DEZ/474/2024

Jelenia Góra 05.04.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa, montaż i uruchomienie baterii fabrycznie nowych akumulatorów AGM BPS 200-12 12V 200Ah, demontaż i utylizacja baterii starych zużytych akumulatorów, wykonanie testów zasilacza UPS po wymianie baterii akumulatorów
ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00097/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

prosimy o podanie wymiarów aktualnie eksploatowanego stojaka (liczby i wymiarów półek), na którym mają być zamontowane nowe akumulatory,

Odpowiedź: wymiar stojaka: wysokość 164cm, po 8 szt. na półce, na szer. 156 cm, półka szer.45 cm, wysokość 40 cm

Pytanie Nr 2

prosimy o potwierdzenie, że par. 1 pkt. 2 i 3 wzoru umowy dotyczy serwisu gwarancyjnego wyłącznie dla dostarczanych akumulatorów,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu.

Pytanie Nr 3

prosimy o usunięcie norm zawartych w par. 1 pkt. 10 wzoru umowy zgodnie z odpowiedzią z dnia 02.04.2024,

Odpowiedź: normy zostają usunięte, zgodnie z odpowiedzią z dnia 02.04.2024 r. W załączeniu zmieniony projekt umowy.

Pytanie Nr 4

czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kasowanie alarmów i kalibrację zasilacza UPS do nowych akumulatorów oryginalnym oprogramowaniem serwisowym producenta UPS?

Odpowiedź: tak, obejmuje

Pytanie Nr 5

czy do oferty należy dołączyć certyfikat potwierdzający autoryzację serwisową producenta UPS i przeszkolenie osób wykonujących czynności serwisowe dotyczące UPS-a?

Odpowiedź: nie

Załączniki:

Załącznik Nr 3 Projekt umowy zmieniony 05-04-2024

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym.