



Numer obwodu	Zasilanie ze złącza pomiarowego	Lokalna szyna wyrównawcza	WG	Lampki sygnalizacyjne	1o	2o	3o	4o	1	2	3	4	5	Cw
Opis			Wyłącznik główny		Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Centrala wentylacyjna
Moc [kW]			I _s ≈ 14,6A		0,2	0,1	0,1	0,1	0,75	0,75	0,5	1,0	1,0	11,0

Rozdzielnica R1

P_i = 15 500 W

k_j = 0,6

P_s ≈ 9 300W

I_s ≈ 14,6 A

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenia zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/430V

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581			Rysunek Nr 10	
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.				
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496				
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim				
Rysunek: Schemat rozdzielnicy R1				
Zespół projektowy:		Podpis:	Nr uprawnień:	
mgr inż. Tadeusz Lis			upr. proj. w specjalności instalacyjnej Wa-101/02	
			20.01.2023 r.	SKALA 1:100