

Numer obwodu			WG		Aw/Ew	1o	2o	3o	4o	5o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Pw1	Pw2	Pw3	Pw4	Pw5	RO	Wi	R1	R2	M
Opis	Zasilanie z ZZ+PWP	Główna szyna wyrównawcza	Wyłącznik główny $I_S \approx 68,7A$	Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie awa./ewaku.	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Pogrzewacz wody	Pogrzewacz wody	Pogrzewacz wody	Pogrzewacz wody	Pogrzewacz wody	Rozdzienica oświetlenia	Winda	Rozdzielnica R1	Rozdzielnica R2	Instalacja monitoringu
Moc [kW]					0,1	0,25	0,2	0,3	0,2	0,25	0,75	0,75	0,75	1,5	0,5	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	17,4	1,5	15,5	8,1	0,4

Rozdzielnica RG
P_i = 67 350 W
k_j = 0,65
$P_s \approx$ 43 800W
$I_S \approx$ 68,7 A

Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne wyłączenia zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/430V

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581			Rysunek Nr 9
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.			
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496			
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim			
Rysunek: Schemat rozdzielnicy RG			
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:	
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej Wa-101/02	
		20.01.2023 r.	SKALA 1:100