



Numer obwodu	Zasilanie ze złącza pomiarowego	Lokalna szyna wyrównawcza	WG Wyłącznik główny I _s ≈ 7,6 A	Lampki sygnalizacyjne	1o Oświetlenie	2o Oświetlenie	3o Oświetlenie	1 Gniazda	2 Gniazda	3 Gniazda	4 Gniazda	5 Gniazda	Pw Pogrzewacz wody
Opis					0,2	0,1	0,1	0,75	0,75	0,5	1,0	1,0	2,0
Moc [kW]													

Rozdzielnica R2

P_i = 8 100 W

k_j = 0,6

P_s ≈ 4 900W

I_s ≈ 7,6 A

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenia zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/430V

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581			Rysunek Nr 11	
Inwestor: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Maz.				
Adres inwestycji: Maków Mazowiecki ul. Sportowa 11, działka nr 1496				
Obiekt: Pawilon sportowy przy Stadionie Miejskim				
Rysunek: Schemat rozdzielnicy R2				
Zespół projektowy:		Podpis:	Nr uprawnień:	
mgr inż. Tadeusz Lis			upr. proj. w specjalności instalacyjnej Wa-101/02	
			20.01.2023 r.	SKALA 1:100