



22	Złączka stal/PE	1	żeliwo	
21	Łańcuch	2	stal nierdzewna	
20	Właz kl.D400 Ø1000	1	żeliwo	
19	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
18	Biofiltr kominkowy	1		
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	2	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Króciec tłoczny	1	PEØ90	
8	Układ tłoczny	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	Polimerobeton	
2	Kolano stopowe	2	żeliwo	
1	Pompa zatapialna o parametrach: Qp=8,0 l/s, Hp=9,0m, P=2,2 kW	2		
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent

<b>PROBUD</b> <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> KALISZ Al. Wolności 12 tel. 0-62-7643160 E-mail: zpu_probud@onet.pl				TREŚĆ: Przepompownia ścieków P-15		STADIUM: <b>P.B.</b>
				OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami		SKALA:
BRANŻA: Sanitarna				DATA: 06.14r.		NR RYSUNKU: <b>31</b>
ADRES: KEPA, gm. Ślesin						

specjalność	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Inst. sanit.	Projektant: Inż. Władysław Tułacz	UAN 6388/10060	
Inst. sanit.	Projektant: Andrzej Błaszczyszynski	UAN 7342/6663	
Inst. sanit.	Sprawdzający: Inż. Tomasz Samplir	GT 6388/17077	