



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu

Grójec, dnia 07.09.2023r.

PT.2370.5.05.2023

UCZESTNICZY POSTEPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Nr sprawy: PT.2370.5.2023.

W dniu 05.09.2023 oraz 06.09.2023 rok poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie wpłynęły zapytania. W związku z powyższym przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

1. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie zdjęć zamontowanych 6 bram w roku 2022 (wewnętrzne i zewnętrzne) celem właściwego doboru wysokości przeszkleń oraz zdjęcie tabliczki znamionowej bramy z drzwiami serwisowymi celem ujednolicenia doboru wysokości paneli w drzwiach.
Zamówienie, które prowadzone jest na platformie nie dotyczy nowych już założonych bram w roku 2022, jednakże tak jak napisane jest w postępowaniu zapraszamy do wizji lokalnej osobiście.
2. Czy w 2 bramach nr 7 i 13 (bramy z drzwiami serwisowymi) Zamawiający dopuści współczynnik przepuszczalności powietrza klasy 1 zamiast klasy 2 ?
Zamawiający dopuszcza tylko klasę numer 2.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu
mł. bryg. mgr inż. Marcin Błoński